

Абонент: ЖСК2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Вильяар Красных Зорь 16 / СЛЮ-ГВС
 Договор: 10025.0381.1
 Строит.Адрес: Вильяар Красных Зорь-16
 Телефон: (812) 313-47-05
 Схема подключения: Двухтрубная

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за май 2016

Узел учета: СЛЮ-ГВС
 Код УЛТЭ: _____
 Расчитать/печать совместно с УЛТЭ: _____
 График: 150/70

Тех. гр.С = 6,87

Вычислитель: ВКГ-7 № 205829
 Режим (Сумма): ВКГ7-205829-С(05)16.0х
 Преобр. давления: _____

Полощ.гр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Гипл= 0,067 Гиплх= 30
 Преобр. давления: КТСЛН
 Обогрев.гр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Гипл= 0,067 Гиплх= 30
 Преобр. давления: КТСЛН
 Тр.-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 20 Гипл= 0,027 Гиплх= 12
 Преобр. давления: ТСЛН
 Тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: _____ Гипл= _____
 Преобр. давления: _____
 Тр.подпитки(M5): расходомер: _____ Гипл= _____
 Преобр. давления: _____

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tухв)+M2*(t2-tухв) лето: Q=M1*(t1-tухв)+M2*(t2-tухв)

Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот=0,23 Qлет= _____ Qгвс=0,0902
 Договорные нагрузки (гр.час): Qгвс.гр.час= _____
 Договорные расходы (гр.сут.): Qгвс.сут.= _____
 Договорные расходы (л/сут.): Qгвс.л.сут.= _____
 Qгвс.л.сут.= 0,041 Qгвс.л.сут.= 0 Qгвс.л.сут.= 0 Qгвс.л.сут.= 0

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | Контрольные данные | | Общие теплоотп-е | | | | | | | |
|----------|--------|----|-----------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-----------------|----|--------|----|----|--------|--------------------|--------|------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-------|
| | | | M1 | M2 | DN | T | C | T2 | DT | P1 | P2 | Qотпл | M3 | M4 | DN | V3 | V4 | Длвс | Уподл | T3 | | T4 | Qгвс.общ. | Qгвс.изл. | Qгвс.гвс. | Q.общ. | | |
| 24.04.16 | 24.00 | - | 95,15 | 81,44 | 13,71 | 66,86 | 44,44 | 22,42 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 12,75 | - | - | 13,00 | - | - | 13,00 | - | 66,79 | - | 65,65 | - | 0,71 | 0,85 | 0,85 | 2,75 | 2,54 |
| 25.04.16 | 24.00 | - | 93,28 | 81,55 | 11,73 | 66,06 | 44,48 | 21,58 | 7,00 | 5,00 | 1,82 | 10,86 | - | - | 11,08 | - | - | 11,08 | - | 65,65 | - | 66,76 | - | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 2,52 | 2,52 |
| 26.04.16 | 24.00 | - | 93,34 | 82,15 | 11,19 | 67,10 | 45,61 | 21,49 | 7,00 | 5,00 | 1,83 | 10,30 | - | - | 10,50 | - | - | 10,50 | - | 66,76 | - | 66,76 | - | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 2,51 | 2,51 |
| 27.04.16 | 24.00 | - | 95,29 | 82,35 | 12,94 | 65,95 | 45,23 | 20,72 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 12,13 | - | - | 12,36 | - | - | 12,36 | - | 65,86 | - | 66,23 | - | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2,56 | 2,56 |
| 28.04.16 | 24.00 | - | 94,23 | 82,10 | 12,13 | 66,47 | 45,22 | 20,75 | 7,00 | 5,00 | 1,77 | 11,27 | - | - | 11,51 | - | - | 11,51 | - | 66,52 | - | 66,52 | - | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2,57 | 2,57 |
| 29.04.16 | 24.00 | - | 94,61 | 82,15 | 12,46 | 66,71 | 45,56 | 21,15 | 7,00 | 5,00 | 1,79 | 11,69 | - | - | 11,91 | - | - | 11,91 | - | 66,52 | - | 66,52 | - | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 2,66 | 2,66 |
| 30.04.16 | 24.00 | - | 95,98 | 82,30 | 13,68 | 67,01 | 45,82 | 21,19 | 7,00 | 5,00 | 1,80 | 12,95 | - | - | 13,20 | - | - | 13,20 | - | 66,50 | - | 66,50 | - | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2,40 | 2,40 |
| 01.05.16 | 24.00 | - | 90,05 | 79,31 | 10,74 | 66,95 | 45,78 | 21,17 | 7,00 | 5,00 | 1,73 | 10,01 | - | - | 10,21 | - | - | 10,21 | - | 66,58 | - | 66,58 | - | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 2,46 | 2,46 |
| 02.05.16 | 24.00 | - | 83,12 | 72,27 | 10,85 | 66,78 | 44,77 | 22,01 | 7,00 | 5,00 | 1,64 | 10,14 | - | - | 10,37 | - | - | 10,37 | - | 66,79 | - | 66,79 | - | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2,46 | 2,46 |
| 03.05.16 | 24.00 | - | 85,96 | 72,61 | 13,35 | 67,01 | 45,49 | 21,52 | 7,00 | 5,00 | 1,61 | 12,62 | - | - | 12,87 | - | - | 12,87 | - | 66,91 | - | 66,91 | - | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,88 | 1,88 |
| 04.05.16 | 24.00 | - | 84,87 | 73,85 | 11,02 | 67,39 | 45,90 | 21,49 | 7,00 | 5,00 | 1,64 | 10,33 | - | - | 10,54 | - | - | 10,54 | - | 66,07 | - | 66,07 | - | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 |
| 05.05.16 | 24.00 | - | 64,95 | 53,19 | 11,76 | 66,09 | 45,35 | 20,74 | 7,00 | 5,00 | 1,14 | 11,18 | - | - | 11,41 | - | - | 11,41 | - | 66,34 | - | 66,34 | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,32 | 2,32 |
| 06.05.16 | 24.00 | - | 10,56 | 0,06 | 10,50 | 66,74 | 48,63 | 18,11 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 10,39 | - | - | 10,60 | - | - | 10,60 | - | 66,45 | - | 66,45 | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,32 | 2,32 |
| Среднее | 24,00 | - | 83,18 | 71,18 | 12,00 | 66,70 | 45,60 | 21,10 | 7,00 | 5,00 | 1,57 | 11,28 | - | - | 11,50 | - | - | 11,50 | - | 66,45 | - | 66,45 | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,32 | 2,32 |
| Итого | 312,00 | - | 1081,39 | 925,33 | 156,06 | - | - | - | - | - | - | 20,44 | - | - | 146,62 | - | - | 146,56 | - | 149,56 | - | 149,56 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,19 | 30,19 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(Г) | M2(Г) | M3(Г) | M4(Г) | V3(кв.м) | V4(кв.м) | Q.СЛЮ (Гкал) | Q.ГВС (Гкал) | Треб. ч |
|--|----------------|----------|----------|---------|-------|----------|----------|--------------|--------------|---------|
| | 24.04.16 03:00 | 22726,25 | 19317,43 | 3619,76 | - | 3705,41 | - | 789,78 | - | - |
| | 11.05.16 03:00 | 22396,66 | 20235,91 | 3804,96 | - | 3894,25 | - | 822,84 | - | - |

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____
 С учетом корректировок: _____

6,87 °C = -1,01 Гкал;
 29,18 Гкал;
 149,56 куб.м.

ООО «Инфрахаит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление энергосбыта
 Отдел регулирования КУЛТЭ
 Санкт-Петербург
 15 мая 2016