Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8827.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207177 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,379 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,074
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=114,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=29,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	142,47	111,69	30,78	66,06	38,88	27,18	7,00	5,00	3,21	27,95	-	-	28,51	-	28,51	-	66,34	-	1,86			5,07
25.04.16	24,00	-	141,42	113,48	27,94	65,39	39,14	26,25	7,00	5,00	3,18	24,93	-	-	25,42	-	25,42	-	65,39	-	1,63			4,81
26.04.16	24,00	-	142,55	114,57	27,98	66,26	39,93	26,33	7,00	5,00	3,25	24,56	-	-	25,05	-	25,05	-	66,19	-	1,62			4,87
27.04.16	24,00	-	143,20	114,58	28,62	65,15	39,85	25,30	7,00	5,00	3,12	25,18	-	-	25,66	-	25,66	-	65,31	-	1,64			4,77
28.04.16	24,00	-	143,48	113,94	29,54	65,62	39,93	25,69	7,00	5,00	3,14	26,29	-	-	26,81	-	26,81	-	65,69	-	1,73			4,87
29.04.16	24,00	-	144,17	113,50	30,67	65,91	39,95	25,96	7,00	5,00	3,16	27,36	-	-	27,91	-	27,91	-	66,04	-	1,81			4,97
30.04.16	24,00	-	143,84	114,31	29,53	66,08	39,89	26,19	7,00	5,00	3,21	26,25	-	-	26,79	-	26,79	-	66,25	-	1,74			4,95
01.05.16	24,00	-	136,82	112,92	23,90	66,16	40,11	26,05	7,00	5,00	3,14	20,97	-	-	21,37	-	21,37	-	66,10	-	1,39			4,52
02.05.16	24,00	-	126,15	100,96	25,19	65,78	38,87	26,91	7,00	5,00	2,89	22,41	-	-	22,83	-	22,83	-	65,87	-	1,48			4,37
03.05.16	24,00	-	127,54	100,33	27,21	66,12	39,43	26,69	7,00	5,00	2,87	24,39	-	-	24,88	-	24,88	-	66,18	-	1,62			4,48
04.05.16	24,00	-	128,44	102,97	25,47	66,59	40,05	26,54	7,00	5,00	2,92	22,67	-	-	23,13	-	23,13	-	66,44	-	1,51			4,43
05.05.16	24,00	-	130,16	105,72	24,44	65,46	40,07	25,39	7,00	5,00	2,87	21,57	-	-	21,99	-	21,99	-	65,64	-	1,42			4,29
06.05.16	24,00	-	124,76	101,46	23,30	65,98	53,92	12,06	7,00	5,00	1,33	21,74	-	-	22,16	-	22,16	-	66,30	-	1,44			2,77
Среднее	24,00	-	136,54	109,26	27,27	65,89	40,77	25,12	7,00	5,00	2,94	24,33	-	-	24,81	-	24,81	-	65,98	-	1,61	-	-	4,55
Итого	312,00		1775,00	1420,43	354,57						38,28	316,27	0,00	0,00	322,51	0,00	322,51	0,00			20,87	0,00	0,00	59,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	100735,23	77822,09	18468,33	-	18906,21	-	3791,68	-	
	11.05.16 05:00	102931,76	79577,99	18869,77	-	19315,72	-	3856,16	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -2,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **322,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.