Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	114,87	87,63	27,24	64,33	41,14	23,19	7,00	5,00	2,19	24,89	-	-	25,37	-	25,37	-	64,30	-	1,60			3,79
25.04.16	24,00	-	109,80	87,87	21,93	63,50	41,39	22,11	7,00	5,00	2,12	19,32	-	-	19,68	-	19,68	-	63,00	-	1,22			3,33
26.04.16	24,00	-	112,33	88,65	23,68	64,51	42,10	22,41	7,00	5,00	2,16	21,20	-	-	21,62	-	21,62	-	64,17	-	1,36			3,52
27.04.16	24,00	-	113,05	88,79	24,26	63,46	42,00	21,46	7,00	5,00	2,06	21,86	-	-	22,25	-	22,25	-	63,36	-	1,38			3,45
28.04.16	22,00	-	103,71	81,07	22,64	63,81	42,12	21,69	7,00	5,00	1,80	22,10	-	-	22,51	-	22,51	-	63,70	-	1,41			3,20
29.04.16	24,00	-	111,14	88,59	22,55	64,08	42,09	21,99	7,00	5,00	2,11	20,17	-	-	20,53	-	20,53	-	63,84	-	1,29			3,39
30.04.16	24,00	-	111,63	88,71	22,92	64,27	42,08	22,19	7,00	5,00	2,13	20,51	-	-	20,94	-	20,94	-	64,15	-	1,32			3,44
01.05.16	24,00	-	106,78	85,60	21,18	64,16	42,01	22,15	7,00	5,00	2,05	18,89	-	-	19,24	-	19,24	-	63,82	-	1,21			3,25
02.05.16	24,00	-	98,19	77,93	20,26	63,80	41,13	22,67	7,00	5,00	1,91	18,03	-	-	18,38	-	18,38	-	63,61	-	1,15			3,06
03.05.16	24,00	-	101,34	78,18	23,16	64,18	41,87	22,31	7,00	5,00	1,89	21,01	-	-	21,42	-	21,42	-	63,98	-	1,34			3,23
04.05.16	24,00	-	100,41	79,59	20,82	64,62	42,44	22,18	7,00	5,00	1,91	18,73	-	-	19,07	-	19,07	-	64,24	-	1,21			3,11
05.05.16	24,00	-	75,96	56,94	19,02	63,39	42,46	20,93	7,00	5,00	1,28	17,66	-	-	17,97	-	17,97	-	63,14	-	1,12			2,40
06.05.16	24,00	-	20,66	0,00	20,66	63,03	26,74	36,29	7,00	5,00	0,00	21,09	-	-	21,46	-	21,46	-	62,58	-	1,32			1,32
Среднее	23,85	-	98,45	76,12	22,33	63,93	40,74	23,20	7,00	5,00	1,81	20,42	-	-	20,80	-	20,80	-	63,68	-	1,30	-	-	3,12
Итого	310,00		1279,87	989,55	290,32						23,58	265,46	0,00	0,00	270,44	0,00	270,44	0,00			16,92	0,00	0,00	40,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **270,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.