Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	19,19	0,00	19,19	64,26	26,09	38,17	7,00	5,00	0,00	19,52	-	-	19,89	-	19,89	-	63,79	-	1,24			1,24
08.05.16	24,00	-	19,48	0,00	19,48	64,55	26,06	38,49	7,00	5,00	0,00	19,89	-	-	20,26	-	20,26	-	64,06	-	1,27			1,27
09.05.16	24,00	-	19,72	0,00	19,72	64,81	26,34	38,47	7,00	5,00	0,00	20,10	-	-	20,47	-	20,47	-	64,31	-	1,29			1,29
10.05.16	24,00	-	19,14	0,00	19,14	65,41	26,46	38,95	7,00	5,00	0,00	19,51	-	-	19,88	-	19,88	-	64,93	-	1,27			1,27
11.05.16	24,00	-	19,10	0,00	19,10	65,39	26,03	39,36	7,00	5,00	0,00	19,46	-	-	19,81	-	19,81	-	64,92	-	1,26			1,26
12.05.16	24,00	-	20,03	0,00	20,03	65,10	24,41	40,69	7,00	5,00	0,00	20,39	-	-	20,79	-	20,79	-	64,63	-	1,32			1,32
13.05.16	24,00	-	21,41	0,00	21,41	65,38	24,27	41,11	7,00	5,00	0,00	21,81	-	-	22,25	-	22,25	-	64,92	-	1,42			1,42
14.05.16	24,00	-	19,57	0,00	19,57	65,23	24,85	40,38	7,00	5,00	0,00	19,98	-	-	20,38	-	20,38	-	64,77	-	1,30			1,30
15.05.16	24,00	-	21,61	0,00	21,61	65,56	25,51	40,05	7,00	5,00	0,00	22,06	-	-	22,49	-	22,49	-	65,11	-	1,44			1,44
16.05.16	24,00	-	19,87	0,00	19,87	65,33	25,85	39,48	7,00	5,00	0,00	20,27	-	-	20,66	-	20,66	-	64,84	-	1,31			1,31
17.05.16	24,00	-	19,02	0,00	19,02	65,36	25,83	39,53	7,00	5,00	0,00	19,42	-	-	19,79	-	19,79	-	64,87	-	1,26			1,26
18.05.16	24,00	-	19,79	0,00	19,79	65,84	25,54	40,30	7,00	5,00	0,00	20,32	-	-	20,72	-	20,72	-	65,28	-	1,33			1,33
19.05.16	24,00	-	20,90	0,00	20,90	65,92	25,81	40,11	7,00	5,00	0,00	21,38	-	-	21,80	-	21,80	-	65,45	-	1,40			1,40
20.05.16	24,00	-	18,43	0,69	17,74	65,23	63,61	1,62	7,00	5,00	0,00	18,85	-	-	19,22	-	19,22	-	64,72	-	1,22			1,22
21.05.16	24,00	-	17,95	0,00	17,95	65,29	26,96	38,33	7,00	5,00	0,00	18,39	-	-	18,75	-	18,75	-	64,78	-	1,19			1,19
22.05.16	24,00	-	20,50	0,00	20,50	65,70	26,44	39,26	7,00	5,00	0,00	20,96	-	-	21,41	-	21,41	-	65,26	-	1,37			1,37
23.05.16	24,00		18,96	0,23	18,73	65,41	39,00	26,40	7,00	5,00	-0,04	19,40	-	-	19,79	-	19,79	-	64,92	-	1,26	-	-	1,26
Среднее	24,00	-	19,69	0,05	19,63	65,28	28,77	36,51	7,00	5,00	0,00	20,10	-	-	20,49	-	20,49	-	64,80	-	1,30	-	-	1,30
Итого	408,00		334,67	0,92	333,75						-0,04	341,71	0,00	0,00	348,36	0,00	348,36	0,00			22,16	0,00	0,00	22,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -4,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **348,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта