Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	84,72	69,01	15,71	63,54	42,31	21,23	7,00	5,00	1,38	16,92	-	-	17,23	-	17,23	-	63,82	-	1,08			2,47
25.04.16	24,00	-	81,44	69,41	12,03	62,75	42,48	20,27	7,00	5,00	1,33	13,25	-	-	13,47	-	13,47	-	62,60	-	0,83			2,16
26.04.16	24,00	-	81,45	69,92	11,53	63,72	43,42	20,30	7,00	5,00	1,34	12,73	-	-	12,96	-	12,96	-	63,77	-	0,81			2,16
27.04.16	24,00	-	82,80	69,92	12,88	62,70	43,15	19,55	7,00	5,00	1,29	14,04	-	-	14,27	-	14,27	-	62,92	-	0,88			2,18
28.04.16	23,00	-	79,93	66,80	13,13	63,10	43,32	19,78	7,00	5,00	1,23	14,56	-	-	14,82	-	14,82	-	63,34	-	0,92			2,15
29.04.16	24,00	-	82,15	69,88	12,27	63,31	43,42	19,89	7,00	5,00	1,32	13,34	-	-	13,57	-	13,57	-	63,48	-	0,85			2,17
30.04.16	24,00	-	81,57	70,01	11,56	63,47	43,30	20,17	7,00	5,00	1,34	12,63	-	-	12,84	-	12,84	-	63,67	-	0,81			2,15
01.05.16	24,00	-	77,20	67,65	9,55	63,36	43,27	20,09	7,00	5,00	1,29	10,65	-	-	10,85	-	10,85	-	63,33	-	0,68			1,97
02.05.16	24,00	-	72,36	61,38	10,98	62,95	42,11	20,84	7,00	5,00	1,21	12,07	-	-	12,30	-	12,30	-	63,08	-	0,76			1,97
03.05.16	24,00	-	74,69	61,51	13,18	63,37	42,80	20,57	7,00	5,00	1,19	14,33	-	-	14,59	-	14,59	-	63,54	-	0,91			2,10
04.05.16	24,00	-	73,90	62,72	11,18	63,82	43,29	20,53	7,00	5,00	1,22	12,24	-	-	12,47	-	12,47	-	63,79	-	0,78			2,00
05.05.16	24,00	-	89,14	75,79	13,35	62,84	51,23	11,61	7,00	5,00	0,81	14,58	-	-	14,84	-	14,84	-	63,05	-	0,92			1,72
06.05.16	24,00	-	107,60	97,40	10,20	62,46	62,38	0,08	7,00	5,00	0,00	11,52	-	-	11,71	-	11,71	-	62,70	-	0,72			0,72
Среднее	23,92	-	82,23	70,11	12,12	63,18	45,11	18,07	7,00	5,00	1,15	13,30	-	-	13,53	-	13,53	-	63,31	-	0,84	-	-	1,99
Итого	311,00		1068,95	911,40	157,55						14,96	172,86	0,00	0,00	175,92	0,00	175,92	0,00			10,95	0,00	0,00	25,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	47593,95	42069,58	6180,96	-	6317,49	-	1029,68		-
	07.05.16 12:00	48693,64	43009,47	6356,47	-	6496,10	-	1056,48		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **175,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.