Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208259 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	89,83	80,92	8,91	63,97	63,84	0,13	7,00	5,00	0,00	10,07	-	-	10,26	-	10,26	-	64,13	-	0,65			0,65
08.05.16	24,00	-	90,72	80,81	9,91	64,20	64,06	0,14	7,00	5,00	0,00	11,10	-	-	11,31	-	11,31	-	64,41	-	0,72			0,72
09.05.16	24,00	-	93,06	80,36	12,70	64,46	64,32	0,14	7,00	5,00	0,00	13,91	-	-	14,17	-	14,17	-	64,65	-	0,90			0,90
10.05.16	24,00	-	92,26	81,05	11,21	64,95	64,79	0,16	7,00	5,00	0,00	12,27	-	-	12,50	-	12,50	-	65,25	-	0,80			0,80
11.05.16	24,00	-	93,28	83,52	9,76	65,09	64,97	0,12	7,00	5,00	0,00	10,80	-	-	11,02	-	11,02	-	65,16	-	0,70			0,70
12.05.16	24,00	-	104,35	93,26	11,09	64,95	64,85	0,10	7,00	5,00	0,00	12,23	-	-	12,48	-	12,48	-	65,05	-	0,79			0,79
13.05.16	24,00	-	105,29	93,28	12,01	65,13	65,02	0,11	7,00	5,00	0,00	13,20	-	-	13,45	-	13,45	-	65,31	-	0,87			0,87
14.05.16	24,00	-	104,37	93,43	10,94	64,92	64,81	0,11	7,00	5,00	0,00	12,03	-	-	12,27	-	12,27	-	65,15	-	0,79			0,79
15.05.16	24,00	-	104,86	93,35	11,51	65,21	65,12	0,09	7,00	5,00	0,00	12,69	-	-	12,93	-	12,93	-	65,37	-	0,83			0,83
16.05.16	24,00	-	104,95	93,14	11,81	65,12	65,03	0,09	7,00	5,00	0,00	13,02	-	-	13,27	-	13,27	-	65,28	-	0,85			0,85
17.05.16	24,00	-	104,24	92,66	11,58	65,16	65,07	0,09	7,00	5,00	0,00	12,75	-	-	13,00	-	13,00	-	65,25	-	0,83			0,83
18.05.16	24,00	-	104,65	93,14	11,51	65,38	65,27	0,11	7,00	5,00	0,00	12,68	-	-	12,93	-	12,93	-	65,70	-	0,83			0,83
19.05.16	24,00	-	105,25	93,16	12,09	65,52	65,40	0,12	7,00	5,00	0,00	13,27	-	-	13,52	-	13,52	-	65,82	-	0,88			0,88
20.05.16	24,00	-	104,46	92,78	11,68	64,95	64,84	0,11	7,00	5,00	0,00	12,71	-	-	12,98	-	12,98	-	65,22	-	0,83			0,83
21.05.16	24,00	-	102,79	92,99	9,80	65,05	64,95	0,10	7,00	5,00	0,00	10,77	-	-	10,97	-	10,97	-	65,31	-	0,70			0,70
22.05.16	24,00	-	105,64	93,17	12,47	65,26	65,13	0,13	7,00	5,00	0,00	13,53	-	-	13,77	-	13,77	-	65,65	-	0,89			0,89
23.05.16	24,00	-	104,63	92,48	12,15	65,50	65,39	0,11	7,00	5,00	0,00	13,23	-	-	13,49	-	13,49	-	65,74	-	0,87			0,87
Среднее	24,00	-	100,86	89,62	11,24	64,99	64,87	0,12	7,00	5,00	-	12,37	-	-	12,61	-	12,61	-	65,20	-	0,81	-	-	0,81
Итого	408,00		1714,63	1523,50	191,13						0,00	210,26	0,00	0,00	214,32	0,00	214,32	0,00			13,72	0,00	0,00	13,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.05.16 12:00	48693,64	43009,47	6356,47	-	6496,10	-	1055,48	-	-
	24.05.16 06:00	50388,89	44515,75	6564,28	-	6707,94	-	1068,01	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -2,65 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,07** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **214,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«____» 01 ИЮН 2016 г.