Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9036.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 10 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,89

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	90,88	68,92	21,96	64,92	38,77	26,15	7,00	5,00	1,82	21,66	-	-	22,10	-	22,10	-	65,05	-	1,41			3,23
25.04.16	24,00	-	57,65	46,94	10,71	64,36	39,09	25,27	7,00	5,00	1,20	10,62	-	-	10,82	-	10,82	-	63,92	-	0,68			1,88
26.04.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	31,05	30,31	0,74	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	27,37	-	0,00			0,00
27.04.16	24,00	-	0,00	17,94	-17,94	29,68	65,33	-35,65	7,00	5,00	0,00	17,69	-	-	17,98	-	17,98	-	58,91	-	1,04			1,04
28.04.16	24,00	-	55,10	48,17	6,93	63,30	40,73	22,57	7,00	5,00	0,22	22,48	-	-	22,87	-	22,87	-	58,49	-	1,32			1,54
29.04.16	24,00	-	87,83	70,40	17,43	64,36	38,97	25,39	7,00	5,00	1,77	17,76	-	-	18,09	-	18,09	-	64,26	-	1,14			2,91
30.04.16	24,00	-	87,72	69,83	17,89	64,85	39,40	25,45	7,00	5,00	1,76	18,29	-	-	18,61	-	18,61	-	64,67	-	1,18			2,94
01.05.16	24,00	-	79,11	64,00	15,11	64,38	38,63	25,75	7,00	5,00	1,64	15,30	-	-	15,59	-	15,59	-	64,11	-	0,98			2,62
02.05.16	24,00	-	73,28	56,00	17,28	62,83	36,56	26,27	7,00	5,00	1,47	17,42	-	-	17,72	-	17,72	-	62,67	-	1,09			2,56
03.05.16	24,00	-	75,47	56,81	18,66	64,33	37,58	26,75	7,00	5,00	1,53	18,57	-	-	18,90	-	18,90	-	64,39	-	1,20			2,72
04.05.16	24,00	-	53,37	32,18	21,19	57,00	35,80	21,20	7,00	5,00	0,76	23,38	-	-	23,63	-	23,63	-	48,41	-	1,13			1,89
05.05.16	24,00	-	89,60	72,65	16,95	65,13	40,90	24,23	7,00	5,00	1,73	17,48	-	-	17,80	-	17,80	-	65,02	-	1,14			2,87
06.05.16	24,00	-	104,94	90,11	14,83	66,74	55,58	11,16	7,00	5,00	1,01	14,94	-	-	15,23	-	15,23	-	66,52	-	0,99			2,00
Среднее	24,00	-	65,77	53,38	12,38	58,69	41,36	17,33	7,00	5,00	1,15	16,58	-	-	16,87	-	16,87	-	59,52	-	1,02	-	-	2,17
Итого	312,00		854,95	693,95	161,00						14,89	215,59	0,00	0,00	219,34	0,00	219,34	0,00			13,30	0,00	0,00	28,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	42018,44	33884,95	10751,86	-	10987,44	-	1498,88		
	11.05.16 03:00	43430,44	35071,20	11029,60	-	11270,34	-	1529,47		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,89 °С = -1,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **219,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» _____ 01 ИЮН 2016 г.