

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГЭС
 Организация: ООО "ИнфраХит Монтек" (ИНФРАХИТ МОНТЕК)
 Исполнитель: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2016
 Договор: 9036.038.1
 Строит. адрес: Матюшенко 10
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена: полномоченная Девяткина

Узел учета: СЦО+ГЭС
 Код УТЭ:
 Расчетный период: совместно с УТЭ:
 график: 150/70

Тех. гр. С = 11,69

Установленные приборы: Часовые и отсчетные арматура в файлах: ВКГТ-207135-Ч(Г)-0516; КХ

Вычислитель: ВКГ-7 № 207135
 Поддош.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Гли = 0.1
 Оборот.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Гли = 0.1
 Тр.д. ВЭС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Гли = 0.067
 Тр.цирк. ВЭС(М4): расходомер: Гли =
 Тр.подпитки(У): расходомер: Гли =

Договорные наряды, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент= Qтех.отп=
 Договорные расходы (гр.час), Гкал/час: Qтех.гр.час= Qтех.сд=0,067 Qвент= Qтех.отп=
 Объект: Qот=0,296 Qвент= Qтех.отп=
 Qтех.гр.час= Qтех.сд=0,067 Qвент= Qтех.отп=
 Qвент=0,1786 Qтех.сд=24,48 Qтех.отп=0

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термодатчик: ТСП-Н
 Термометр: ТСП-Н
 Термодатчик: ТСП-Н
 Термометр: ТСП-Н
 Термодатчик: ТСП-Н
 Термометр: ТСП-Н


Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие			
			М1	М2	ДМ	Т1	Т2	ДТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	ДМ	У3	У4	д/вс	Утопл	Т3	Т4	Qвс.обд.	Qвс.кэл.	Qвс.грвс	Q.обд.				
07.05.16	24.00	-	137,71	122,14	15,57	69,67	69,55	0,12	7,00	5,00	0,05	15,09	-	-	15,44	-	15,26	-	15,44	-	69,78	-	70,64	-	1,05	1,11	1,10	1,10
08.05.16	24.00	-	137,14	121,66	15,48	70,74	70,65	0,09	7,00	5,00	0,06	14,91	-	-	15,26	-	15,26	-	15,44	-	69,78	-	70,64	-	1,05	1,11	1,10	1,10
09.05.16	24.00	-	139,05	122,07	16,98	71,15	71,06	0,09	7,00	5,00	0,07	16,25	-	-	16,60	-	16,60	-	16,60	-	71,05	-	71,05	-	1,16	1,23	1,23	1,23
10.05.16	24.00	-	140,76	124,15	16,61	72,47	72,37	0,10	7,00	5,00	0,07	15,81	-	-	16,17	-	16,17	-	16,17	-	72,49	-	72,49	-	1,15	1,22	1,22	1,22
11.05.16	24.00	-	68,76	50,78	17,98	70,10	72,24	-2,14	7,00	5,00	0,04	17,48	-	-	17,79	-	17,79	-	17,79	-	63,40	-	63,40	-	1,11	1,15	1,15	1,15
12.05.16	24.00	-	20,45	0,00	20,45	57,61	35,87	21,74	7,00	5,00	0,03	20,17	-	-	20,47	-	20,47	-	20,47	-	57,18	-	57,18	-	1,15	1,18	1,18	1,18
13.05.16	24.00	-	19,29	0,10	19,19	56,05	32,66	23,39	7,00	5,00	0,01	19,12	-	-	19,40	-	19,40	-	19,40	-	55,60	-	55,60	-	1,06	1,06	1,06	1,06
14.05.16	24.00	-	20,86	0,00	20,86	56,74	31,38	25,36	7,00	5,00	0,02	20,75	-	-	21,07	-	21,07	-	21,07	-	56,34	-	56,34	-	1,17	1,23	1,23	1,23
15.05.16	24.00	-	22,03	0,00	22,03	56,33	30,79	25,54	7,00	5,00	0,01	21,94	-	-	22,25	-	22,25	-	22,25	-	55,92	-	55,92	-	1,23	1,24	1,24	1,24
16.05.16	24.00	-	21,23	0,00	21,23	56,50	31,11	25,39	7,00	5,00	0,01	21,07	-	-	21,39	-	21,39	-	21,39	-	56,11	-	56,11	-	1,18	1,20	1,20	1,20
17.05.16	24.00	-	42,23	22,18	20,05	63,18	65,60	-2,42	7,00	5,00	0,03	19,78	-	-	20,10	-	20,10	-	20,10	-	59,78	-	59,78	-	1,18	1,22	1,22	1,22
18.05.16	24.00	-	74,03	58,31	15,72	65,51	65,24	0,27	7,00	5,00	0,02	15,70	-	-	15,99	-	15,99	-	15,99	-	65,32	-	65,32	-	1,03	1,05	1,05	1,05
19.05.16	24.00	-	76,37	58,29	18,08	65,65	65,37	0,28	7,00	5,00	0,02	18,20	-	-	18,55	-	18,55	-	18,55	-	65,45	-	65,45	-	1,19	1,21	1,21	1,21
20.05.16	24.00	-	73,44	58,15	15,29	66,03	65,75	0,28	7,00	5,00	0,01	15,39	-	-	15,71	-	15,71	-	15,71	-	65,87	-	65,87	-	1,01	1,03	1,03	1,03
21.05.16	24.00	-	75,30	58,26	17,04	66,14	65,87	0,27	7,00	5,00	0,01	17,14	-	-	17,48	-	17,48	-	17,48	-	65,93	-	65,93	-	1,13	1,14	1,14	1,14
22.05.16	24.00	-	75,97	58,06	17,91	65,91	65,62	0,29	7,00	5,00	0,02	17,91	-	-	18,28	-	18,28	-	18,28	-	65,75	-	65,75	-	1,18	1,20	1,20	1,20
23.05.16	24.00	-	74,36	58,16	16,20	66,60	66,31	0,29	7,00	5,00	0,02	16,24	-	-	16,57	-	16,57	-	16,57	-	66,41	-	66,41	-	1,08	1,10	1,10	1,10
Среднее	24.00	-	71,70	53,67	18,04	64,49	64,49	0,00	7,00	5,00	0,03	17,82	-	-	18,15	-	18,15	-	18,15	-	63,71	-	63,71	-	1,12	1,16	1,16	1,16
Итого	408,00	-	1218,98	912,31	306,67						0,52	302,95	0,00	0,00	308,52	0,00	308,52	0,00	308,52	0,00	63,71	-	63,71	-	1,12	1,16	1,16	1,16

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.05.16 03:00
 Дата, время: 11.05.16 03:00
 М1(Г) 4980,44
 М2(Г) 38071,20
 М3(Г) 11029,60
 М4(Г) 11270,84
 У3(М3) 11515,75
 У4(М3) 11515,75
 Q.СЦО (Гкал) 1554,47
 Q.ГВС (Гкал) 1544,46

Период расчета по среднему: 24.05.16 03:00
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11515,75
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: 11515,75
 Период расчета по договору: 24.05.16 03:00
 Период превышения t2: 11.05.16 03:00
 Корректировка на температуру холодной воды: 11,69 °C = -3,54 Гкал.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 308,52 Гкал.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 308,52 Гкал.

Отчет: 1554,47
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Кв.м.:
 Кв.м.:



«ИнфраХит Монтек»
 ОТДЕЛ СЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ОТДЕЛ ПРИНЯТ
 09.05.2016

«ИнфраХит Монтек»
 ОТДЕЛ СЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ОТДЕЛ ПРИНЯТ
 09.05.2016