Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9038.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 253403 Режим (схема): 3006 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,89

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	86,04	84,92	1,12	65,53	41,21	24,32	7,00	5,00	2,09	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	56,87	0,00	0,05			2,14
25.04.16	24,00	-	58,76	58,16	0,60	65,21	41,73	23,48	7,00	5,00	1,38	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-	63,13	0,00	0,03			1,40
26.04.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,62	25,56	-2,94	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,14	0,00	0,00			0,00
27.04.16	24,00	-	0,00	1,93	-1,93	24,53	51,63	-27,10	7,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	46,75	0,00	0,00			0,00
28.04.16	24,00	-	48,18	48,75	-0,57	64,91	43,92	20,99	7,00	5,00	1,02	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	52,92	0,00	0,04			1,06
29.04.16	24,00	-	84,42	82,99	1,43	65,28	44,87	20,41	7,00	5,00	1,72	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	59,77	0,00	0,07			1,79
30.04.16	24,00	-	77,78	76,63	1,15	65,70	44,94	20,76	7,00	5,00	1,62	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	58,80	0,00	0,05			1,67
01.05.16	24,00	-	76,93	75,68	1,25	65,38	43,99	21,39	7,00	5,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27,65	0,00	0,06			1,70
02.05.16	24,00	-	67,06	65,95	1,11	63,91	42,05	21,86	7,00	5,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27,58	0,00	0,05			1,51
03.05.16	24,00	-	68,25	67,42	0,83	65,40	43,45	21,95	7,00	5,00	1,50	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	53,14	0,00	0,04			1,54
04.05.16	24,00	-	41,43	41,97	-0,54	64,19	48,30	15,89	7,00	5,00	0,76	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	61,16	0,00	0,02			0,78
05.05.16	24,00	-	81,32	80,75	0,57	67,08	47,64	19,44	7,00	5,00	1,59	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-	60,07	0,00	0,02			1,61
06.05.16	24,00	-	91,23	90,84	0,39	68,54	59,09	9,45	7,00	5,00	0,88	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	-	60,41	0,00	0,02			0,89
Среднее	24,00	-	60,11	59,69	0,42	59,10	44,49	14,61	7,00	5,00	1,20	0,08	-	-	0,08	-	0,08	-	49,72	-	0,03	-	-	1,24
Итого	312,00		781,40	775,99	5,41						15,66	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00			0,42	0,00	0,00	16,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	30405,57	29832,38	57,73	0,00	57,74	0,00	883,88	-	-
	11.05.16 03:00	31555,88	30977,18	59,09	0,00	59,10	0,00	899,90	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,89 °С = -0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.