Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9038.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403 | Режим (схема): 3006 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 11,69

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24.00	-	92,22	92,15	0,07	71,62	71,38	0,24	7,00	5,00	0,02	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	69,00	0,00	0,01			0,03
08.05.16	24.00	-	93,74	93,74	0,00	72,70	72,45	0,25	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	35,31	0,00	0,00			0,02
09.05.16	24.00	-	93,79	93,75	0,04	73,07	72,82	0,25	7,00	5,00	0,03	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	66,35	0,00	0,00			0,03
10.05.16	24.00	-	92,63	92,55	0,08	74,42	74,18	0,24	7,00	5,00	0,03	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-	65,71	0,00	0,01			0,03
11.05.16	24.00	-	86,30	86,22	0,08	72,31	72,05	0,26	7,00	5,00	0,02	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-	66,06	0,00	0,01			0,03
12.05.16	24.00	-	76,54	76,43	0,11	68,05	67,78	0,27	7,00	5,00	0,02	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	59,22	0,00	0,01			0,03
13.05.16	24.00	-	67,32	67,42	-0,10	67,22	66,79	0,43	7,00	5,00	0,03	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	55,44	0,00	0,01			0,04
14.05.16	24.00	-	66,64	66,36	0,28	67,60	67,31	0,29	7,00	5,00	0,02	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	62,71	0,00	0,02			0,04
15.05.16	24.00	-	67,63	67,13	0,50	66,52	66,24	0,28	7,00	5,00	0,02	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	-	63,70	0,00	0,04			0,06
16.05.16	24.00	-	68,32	68,16	0,16	67,18	66,90	0,28	7,00	5,00	0,02	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	61,82	0,00	0,01			0,03
17.05.16	24.00	-	67,56	67,55	0,01	67,88	67,58	0,30	7,00	5,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	53,44	0,00	0,00			0,03
18.05.16	24.00	-	66,12	66,11	0,01	68,06	67,74	0,32	7,00	5,00	0,02	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	-	63,99	0,00	0,00			0,03
19.05.16	24.00	-	66,02	66,00	0,02	68,04	67,72	0,32	7,00	5,00	0,02	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	64,08	0,00	0,00			0,03
20.05.16	24.00	-	65,84	65,82	0,02	68,43	68,10	0,33	7,00	5,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	61,54	0,00	0,00			0,03
21.05.16	24.00	-	65,95	65,95	0,00	68,47	68,13	0,34	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	34,08	0,00	0,00			0,02
22.05.16	24.00	-	65,79	65,79	0,00	68,16	67,83	0,33	7,00	5,00	0,02	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	61,88	0,00	0,00			0,02
23.05.16	24.00	-	65,92	65,91	0,01	68,94	68,60	0,34	7,00	5,00	0,02	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-	53,87	0,00	0,00			0,03
Среднее	24,00	-	74,61	74,53	0,08	69,33	69,04	0,30	7,00	5,00	0,02	0,10	-	-	0,10	-	0,10	-	58,72	-	0,01	-	-	0,03
Итого	408,00		1268,33	1267,04	1,29						0,42	1,74	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00			0,11	0,00	0,00	0,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	31555,88	30977,18	59,09	0,00	59,10	0,00	899,90	-	-
	24.05.16 03:00	32453,64	31873,84	60,53	0,00	60,54	0,00	900,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,69 °С = -0,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~0,51~~ Гкал; 0,09
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 1,74 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.