Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 207187

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 6,89

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.16	24,00	-	149,45	124,57	24,88	65,46	42,38	23,08	7,00	5,00	2,94	23,70	-	-	24,19	-	24,19	-	66,08	-	1,57			4,51
25.04.16	24,00	-	155,45	142,46	12,99	67,76	54,86	12,90	7,00	5,00	1,95	12,24	-	-	12,47	-	12,47	-	65,14	-	0,80			2,74
26.04.16	24,00	-	129,39	129,39	0,00	78,83	79,18	-0,35	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	32,99	-	0,00			0,00
27.04.16	24,00	-	60,94	79,91	-18,97	63,67	64,38	-0,71	7,00	5,00	0,00	17,34	-	-	17,66	-	17,66	-	62,31	-	1,08			1,08
28.04.16	24,00	-	81,09	79,66	1,43	64,71	47,70	17,01	7,00	5,00	0,10	23,80	-	-	24,14	-	24,14	-	57,15	-	1,36			1,46
29.04.16	24,00	-	142,57	120,34	22,23	65,11	43,24	21,87	7,00	5,00	2,66	21,76	-	-	22,20	-	22,20	-	65,17	-	1,42			4,08
30.04.16	24,00	-	140,11	120,59	19,52	65,60	42,62	22,98	7,00	5,00	2,80	19,03	-	-	19,41	-	19,41	-	65,72	-	1,25			4,05
01.05.16	24,00	-	127,49	111,16	16,33	65,20	41,91	23,29	7,00	5,00	2,57	16,62	-	-	16,93	-	16,93	-	65,31	-	1,09			3,66
02.05.16	24,00	-	111,18	96,20	14,98	63,71	39,89	23,82	7,00	5,00	2,27	15,29	-	-	15,56	-	15,56	-	63,98	-	0,98			3,25
03.05.16	24,00	-	114,87	97,74	17,13	65,22	41,18	24,04	7,00	5,00	2,33	17,36	-	-	17,72	-	17,72	-	65,57	-	1,14			3,47
04.05.16	24,00	-	62,63	62,86	-0,23	64,05	45,31	18,74	7,00	5,00	0,00	20,82	-	-	21,14	-	21,14	-	57,53	-	1,20			1,20
05.05.16	24,00	-	140,06	122,96	17,10	66,97	44,87	22,10	7,00	5,00	2,68	17,54	-	-	17,87	-	17,87	-	67,26	-	1,18			3,86
06.05.16	24,00	-	76,35	76,54	-0,19	67,54	48,91	18,63	7,00	5,00	0,45	14,89	-	-	15,19	-	15,19	-	65,61	-	0,98			1,42
Среднее	24,00	-	114,74	104,95	9,78	66,45	48,96	17,49	7,00	5,00	1,60	16,95	-	-	17,27	-	17,27	-	61,52	-	1,08	-	-	2,68
Итого	312,00		1491,58	1364,38	127,20						20,75	220,39	0,00	0,00	224,48	0,00	224,48	0,00			14,03	0,00	0,00	34,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	14554,09	12325,57	2068,84	-	2121,83	-	563,02	-	-
	11.05.16 03:00	16033,69	13749,58	2357,07	-	2415,52	-	590,53	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,89 °C = -1,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **224,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 01 ИЮН 2016 г.