

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЛЮ-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО ИнфраХит Монтаж
 Источник: 2я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2016
 Договор: 9/39.038.1
 Строит. адрес: Матюшенко 16
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 ВКП-707187-4(С)-0516.5х

Телефон:

Узел учета: СЛЮ-ГВС
 Код УТЭ:
 Рассчитывать совместно с УТЭ:
 Раффик: 150/70

ТЭв, гр.С = 11,69

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКП-7 № 2071.87
 Подаростр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40
 Оборотн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40
 Тр.дк. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.подпитки(V5): расходомер: ПРЭМ 30
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T2)/(T2-T3) лето: Q=M1*(T1-T2)/(T2-T3)
 Договорные нагрузки (град.час): Qгр=0,338 Qвент.= Qгр*Ср= Qгр*Ср=0,096 Qтес=0,2112
 Договорные расходы (гр.сут.): Qдг=107,4 Qвент.ср= Qвент.ср=0 Qтес.ср=0,384
 Расчетные расходы (гр.сут.): Qдг=107,4 Qвент.ср= Qвент.ср=0 Qтес.ср=0,384

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр: ТСПН
 Термометр:
 Термометр:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Дата: 07.05.16 24.00
 08.05.16 24.00
 09.05.16 24.00
 10.05.16 24.00
 11.05.16 24.00
 12.05.16 24.00
 13.05.16 24.00
 14.05.16 24.00
 15.05.16 24.00
 16.05.16 24.00
 17.05.16 24.00
 18.05.16 24.00
 19.05.16 24.00
 20.05.16 24.00
 21.05.16 24.00
 22.05.16 24.00
 23.05.16 24.00
 Среднее 24.00
 Итого 408,00

Дата	Тп	НС	Узел отопления (ТВ-1)										Узел ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие	
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	p1	p2	Qост	M3	M4	dm	V3	V4	dv3	Uполн	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.кап.		Qгр.гвс
07.05.16	24.00	-	0,00	17,41	-17,41	26,15	64,81	-38,66	7,00	5,00	0,00	17,27	-	-	17,58	-	17,58	-	63,85	-	1,10	Грал	Грал	1,10
08.05.16	24.00	-	0,00	16,43	-16,43	25,33	65,37	-40,04	7,00	5,00	0,00	16,22	-	-	16,55	-	16,55	-	64,36	-	1,04	Грал	Грал	1,04
09.05.16	24.00	-	0,00	18,46	-18,46	25,31	67,16	-41,85	7,00	5,00	0,00	18,27	-	-	18,65	-	18,65	-	66,22	-	1,21	Грал	Грал	1,21
10.05.16	24.00	-	0,00	16,33	-16,33	26,07	69,12	-43,05	7,00	5,00	0,00	16,92	-	-	16,37	-	16,37	-	68,08	-	1,09	Грал	Грал	1,09
11.05.16	24.00	-	0,00	20,05	-20,05	24,91	60,28	-35,37	7,00	5,00	0,00	19,84	-	-	20,19	-	20,19	-	59,27	-	1,18	Грал	Грал	1,18
12.05.16	24.00	-	0,00	21,67	-21,67	21,11	51,29	-30,18	7,00	5,00	0,00	21,58	-	-	21,86	-	21,86	-	50,76	-	1,10	Грал	Грал	1,10
13.05.16	24.00	-	0,00	20,07	-20,07	25,29	51,79	-36,50	7,00	5,00	0,00	20,07	-	-	20,32	-	20,32	-	51,08	-	1,03	Грал	Грал	1,03
14.05.16	24.00	-	0,00	23,29	-23,29	38,60	52,37	-13,77	7,00	5,00	0,00	23,31	-	-	23,58	-	23,58	-	51,47	-	1,20	Грал	Грал	1,20
15.05.16	24.00	-	0,00	25,26	-25,26	38,59	53,69	-15,10	7,00	5,00	0,00	25,16	-	-	25,51	-	25,51	-	52,85	-	1,33	Грал	Грал	1,33
16.05.16	24.00	-	0,00	24,11	-24,11	38,55	51,37	-12,82	7,00	5,00	0,00	23,98	-	-	24,29	-	24,29	-	50,60	-	1,21	Грал	Грал	1,21
17.05.16	24.00	-	0,00	24,79	-24,79	39,25	52,80	-13,55	7,00	5,00	0,00	24,58	-	-	24,89	-	24,89	-	51,95	-	1,28	Грал	Грал	1,28
18.05.16	24.00	-	0,00	22,89	-22,89	38,48	52,08	-13,60	7,00	5,00	0,00	22,72	-	-	23,04	-	23,04	-	51,21	-	1,16	Грал	Грал	1,16
19.05.16	24.00	-	0,00	22,19	-22,19	37,92	51,26	-13,34	7,00	5,00	0,00	22,10	-	-	22,38	-	22,38	-	50,36	-	1,11	Грал	Грал	1,11
20.05.16	24.00	-	0,00	22,61	-22,61	38,92	52,19	-13,27	7,00	5,00	0,00	22,47	-	-	22,75	-	22,75	-	51,34	-	1,16	Грал	Грал	1,16
21.05.16	24.00	-	0,00	22,60	-22,60	38,89	53,29	-14,40	7,00	5,00	0,00	22,51	-	-	22,79	-	22,79	-	52,40	-	1,18	Грал	Грал	1,18
22.05.16	24.00	-	0,00	25,72	-25,72	39,86	55,13	-15,27	7,00	5,00	0,00	25,57	-	-	25,94	-	25,94	-	54,38	-	1,39	Грал	Грал	1,39
23.05.16	24.00	-	0,00	22,08	-22,08	39,90	53,28	-13,38	7,00	5,00	0,00	21,96	-	-	22,26	-	22,26	-	52,51	-	1,15	Грал	Грал	1,15
Среднее	24.00	-	0,00	21,53	-21,53	33,13	56,31	-23,19	7,00	5,00	0,00	21,39	-	-	21,70	-	21,70	-	55,45	-	1,17	Грал	Грал	1,17
Итого	408,00	-	0,00	365,96	-365,96	363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,95	-	-	368,95	-	368,95	-	0,00	-	19,92	Грал	Грал	19,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 M1(T) 11.05.16 03:00 16033,69
 M2(T) 13749,58
 M3(T) 14064,90
 M4(T) 2357,07
 V3(K) 2715,32
 V4(K) 2715,32
 Q СЛЮ (Грал) 590,53
 Q ГВС (Грал) 75,08

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

11,69 °С =
 -4,25 Гкал;
 15,67 Гкал;
 368,95 куб.м.

« 01 июня 2016 г. »
 « ОТПЕЧАТ »
 « ПРИНЯТ »
 « ОТПЕЧАТ »
 « ПРИНЯТ »