

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 3 / С/О
 Организация: ООО "ИнфраДит Монтаж"
 Источник: Общедомовый 3-й

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2016
 Договор: 9086.038.1
 Строит.Адрес: Невзоровой 3
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: С/О
 Код УУТЗ:
 Рассчитывать совместно с УУТЗ:
 График: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 2068932
 Поддош.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 50
 Оборотн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 50
 ТР-д. ПС(M3): расходомер: ПРЭМ 50
 ТР ширк. ПС(M4): расходомер: ПРЭМ 50
 ТР подпитки(U5): расходомер: ПРЭМ 50
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнх)-M2*(t2-tнх)
 лето: Q=M1*(t1-tнх)-M2*(t2-tнх)

Часовые и сумм. архивы в файлах:
 Режим (Сюжет): 3001
 Gsp1= 0.2
 Gsp1n= 0.2
 Gsp2= 30
 Gsp2n= 30
 Gsp3= 30
 Gsp3n= 30
 Gsp4= 30
 Gsp4n= 30

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термометробр.: КТСП-Н
 Термометробр.: КТСП-Н
 Термометробр.: КТСП-Н
 Термометробр.: КТСП-Н

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Тхв. гр.С= 2,34

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплоснабжение					
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	divc	Uvolл	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.кап.	Qгвс.гвс.	Qкап.						
24.04.16	24.00	-	466,41	466,41	0,00	48,83	43,31	5,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
25.04.16	24.00	-	467,23	467,23	0,00	48,53	43,18	5,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
26.04.16	24.00	-	467,47	467,47	0,00	48,91	43,60	5,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
27.04.16	24.00	-	467,84	467,84	0,00	47,76	42,82	4,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33
28.04.16	24.00	-	466,67	466,67	0,00	45,41	40,98	4,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,08
29.04.16	24.00	-	464,22	464,22	0,00	44,27	40,07	4,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,97
30.04.16	24.00	-	463,35	463,35	0,00	43,68	39,57	4,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92
01.05.16	24.00	-	464,05	464,05	0,00	42,60	38,61	3,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78
02.05.16	24.00	-	463,05	463,05	0,00	33,84	31,83	2,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95
03.05.16	24.00	-	463,17	463,17	0,00	36,44	33,96	2,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17
04.05.16	24.00	-	467,19	467,19	0,00	36,39	34,00	2,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13
05.05.16	24.00	-	468,62	468,62	0,00	36,37	34,02	2,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12
06.05.16	24.00	-	294,64	294,64	0,00	36,15	33,93	2,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,68
07.05.16	24.00	-	6,24	6,24	0,96	17,23	21,41	-4,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
08.05.16	24.00	-	2,88	2,88	2,40	15,63	16,22	-0,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
09.05.16	24.00	-	5,28	5,28	0,00	15,56	15,63	-0,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09
10.05.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	15,19	15,50	-0,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24.00	-	346,96	346,45	0,51	36,05	33,46	2,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,34
Итого	408.00	-	5899,31	5899,67	8,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,86

Дата	время	M1(t)	M2(t)	M3(t)	M4(t)	V3(M3)	V4(M4)	Q С/О (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
24.04.16	03:00	2846,62	2846,03	-	-	-	-	-	-	-
11.05.16	03:00	3136,17	3136,94	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему

Период превышения t2: 2,34 °C = 0,00 Гкал/ч
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 22,86 Гкал/ч

ООО «ИнфраДит Монтаж»
 Директор, подписавший отчет
 «ИнфраДит Монтаж»
 Филиал «Энергобыт»
 Управление энергобыта этого учета
 Отдел энергоснабжения КУУТЗ
 26 МАЙ 2016