Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8976.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЦО | Строит.Адрес: Невзоровой 4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	320,74	320,74	0,00	42,55	38,31	4,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
25.04.16	24,00	-	322,20	322,20	0,00	42,22	38,17	4,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
26.04.16	24,00	-	327,41	327,41	0,00	42,32	38,41	3,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
27.04.16	24,00	-	327,34	327,34	0,00	41,15	37,58	3,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,18
28.04.16	24,00	-	327,14	327,14	0,00	39,50	36,27	3,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,07
29.04.16	24,00	-	319,94	319,94	0,00	37,55	34,59	2,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,96
30.04.16	24,00	-	322,58	322,58	0,00	37,61	34,64	2,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,96
01.05.16	24,00	-	326,20	326,20	0,00	35,76	33,22	2,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,84
02.05.16	24,00	-	327,70	327,70	0,00	35,18	32,82	2,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,79
03.05.16	24,00	-	330,55	330,55	0,00	34,94	32,74	2,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,74
04.05.16	24,00	-	366,80	366,80	0,00	35,56	33,59	1,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,74
05.05.16	24,00	-	420,95	420,95	0,00	29,88	28,79	1,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,47
06.05.16	24,00	-	291,27	291,75	-0,48	34,41	32,84	1,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,47
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,84	16,98	-0,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,52	15,63	-0,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,40	15,47	-0,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,28	15,33	-0,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	254,75	254,78	-0,03	32,45	30,32	2,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72
Итого	408,00		4330,82	4331,30	-0,48						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	12,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	126290,93	126304,08	-	-	-	-	863,83	-	-
	11.05.16 03:00	130582,38	130596,01	-	-	-	-	875,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта