Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9908.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 6,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	81,82	65,52	16,30	66,94	44,97	21,97	7,00	5,00	1,41	16,67	-	-	17,01	-	17,01	-	67,06	-	1,12			2,53
25.04.16	24,00	-	80,10	65,63	14,47	66,03	44,90	21,13	7,00	5,00	1,37	14,82	-	-	15,13	-	15,13	-	65,55	-	0,97			2,34
26.04.16	24,00	-	77,84	66,20	11,64	67,11	45,85	21,26	7,00	5,00	1,39	12,01	-	-	12,28	-	12,28	-	66,96	-	0,80			2,19
27.04.16	24,00	-	78,58	66,32	12,26	66,00	45,73	20,27	7,00	5,00	1,32	12,69	-	-	12,93	-	12,93	-	66,04	-	0,84			2,15
28.04.16	24,00	-	80,49	66,20	14,29	66,54	45,94	20,60	7,00	5,00	1,34	14,77	-	-	15,06	-	15,06	-	66,47	-	0,98			2,32
29.04.16	24,00	-	79,77	66,15	13,62	66,80	46,05	20,75	7,00	5,00	1,34	14,10	-	-	14,39	-	14,39	-	66,86	-	0,95			2,28
30.04.16	24,00	-	79,73	66,30	13,43	67,12	46,23	20,89	7,00	5,00	1,36	13,92	-	-	14,20	-	14,20	-	67,19	-	0,93			2,29
01.05.16	24,00	-	74,90	63,93	10,97	67,01	46,12	20,89	7,00	5,00	1,31	11,45	-	-	11,67	-	11,67	-	66,90	-	0,77			2,07
02.05.16	24,00	-	71,38	58,37	13,01	66,91	45,52	21,39	7,00	5,00	1,21	13,51	-	-	13,77	-	13,77	-	66,91	-	0,91			2,12
03.05.16	24,00	-	70,93	58,63	12,30	67,08	46,32	20,76	7,00	5,00	1,19	12,70	-	-	12,94	-	12,94	-	66,95	-	0,85			2,05
04.05.16	24,00	-	71,40	59,46	11,94	67,49	46,97	20,52	7,00	5,00	1,20	12,29	-	-	12,54	-	12,54	-	67,42	-	0,83			2,03
05.05.16	24,00	-	71,55	59,93	11,62	66,47	46,87	19,60	7,00	5,00	1,15	11,97	-	-	12,24	-	12,24	-	66,47	-	0,80			1,95
06.05.16	24,00	-	70,12	55,82	14,30	67,36	57,88	9,48	7,00	5,00	0,49	14,92	-	-	15,25	-	15,25	-	67,67	-	1,01			1,50
Среднее	24,00	-	76,05	62,96	13,09	66,84	46,87	19,96	7,00	5,00	1,24	13,52	-	-	13,80	-	13,80	-	66,80	-	0,90	-	-	2,14
Итого	312,00		988,61	818,46	170,15						16,08	175,82	0,00	0,00	179,41	0,00	179,41	0,00			11,75	0,00	0,00	27,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	18741,82	14976,89	3808,31	-	3900,41	-	633,42	-	-
	11.05.16 03:00	19976,90	15993,15	4035,63	-	4132,48	-	664,59	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -1,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **179,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«_____» _____ г.