Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9908.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,61

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	62,39	49,81	12,58	69,28	68,90	0,38	7,00	5,00	0,00	13,27	-	-	13,58	-	13,58	-	69,33	-	0,92			0,92
08.05.16	24,00	-	61,58	49,81	11,77	69,27	68,93	0,34	7,00	5,00	0,00	12,48	-	-	12,76	-	12,76	-	69,19	-	0,86			0,86
09.05.16	24,00	-	62,35	49,79	12,56	69,19	68,87	0,32	7,00	5,00	0,00	13,31	-	-	13,59	-	13,59	-	69,10	-	0,92			0,92
10.05.16	24,00	-	62,15	50,02	12,13	69,68	69,32	0,36	7,00	5,00	0,00	12,75	-	-	13,05	-	13,05	-	69,71	-	0,89			0,89
11.05.16	24,00	-	61,28	48,92	12,36	69,55	69,19	0,36	7,00	5,00	0,00	13,11	-	-	13,40	-	13,40	-	69,52	-	0,91			0,91
12.05.16	24,00	-	65,54	52,29	13,25	69,31	68,96	0,35	7,00	5,00	0,00	14,01	-	-	14,29	-	14,29	-	69,25	-	0,97			0,97
13.05.16	24,00	-	64,02	52,23	11,79	69,57	69,24	0,33	7,00	5,00	0,00	12,57	-	-	12,84	-	12,84	-	69,51	-	0,88			0,88
14.05.16	24,00	-	66,31	52,16	14,15	69,43	69,10	0,33	7,00	5,00	0,00	14,91	-	-	15,23	-	15,23	-	69,41	-	1,04			1,04
15.05.16	24,00	-	65,11	52,25	12,86	69,41	69,11	0,30	7,00	5,00	0,00	13,61	-	-	13,88	-	13,88	-	69,33	-	0,94			0,94
16.05.16	24,00	-	64,68	52,14	12,54	69,32	69,01	0,31	7,00	5,00	0,00	13,28	-	-	13,57	-	13,57	-	69,29	-	0,92			0,92
17.05.16	24,00	-	63,79	51,91	11,88	69,36	69,06	0,30	7,00	5,00	0,00	12,59	-	-	12,88	-	12,88	-	69,19	-	0,87			0,87
18.05.16	24,00	-	63,38	52,19	11,19	69,59	69,26	0,33	7,00	5,00	0,00	11,91	-	-	12,18	-	12,18	-	69,47	-	0,83			0,83
19.05.16	24,00	-	63,65	52,21	11,44	69,65	69,33	0,32	7,00	5,00	0,00	12,20	-	-	12,46	-	12,46	-	69,57	-	0,85			0,85
20.05.16	24,00	-	63,06	51,90	11,16	69,16	68,82	0,34	7,00	5,00	0,00	11,88	-	-	12,12	-	12,12	-	69,09	-	0,82			0,82
21.05.16	24,00	-	64,01	51,89	12,12	69,23	68,91	0,32	7,00	5,00	0,00	12,80	-	-	13,07	-	13,07	-	69,17	-	0,88			0,88
22.05.16	24,00	-	64,22	52,19	12,03	69,51	69,18	0,33	7,00	5,00	0,00	12,71	-	-	12,98	-	12,98	-	69,44	-	0,88			0,88
23.05.16	24,00	-	65,21	51,75	13,46	69,66	69,31	0,35	7,00	5,00	0,00	14,12	-	-	14,44	-	14,44	-	69,67	-	0,98			0,98
Среднее	24,00	-	63,69	51,38	12,31	69,42	69,09	0,33	7,00	5,00	-	13,03	-	-	13,31	-	13,31	-	69,37	-	0,90	-	-	0,90
Итого	408,00		1082,73	873,46	209,27						0,00	221,51	0,00	0,00	226,32	0,00	226,32	0,00			15,37	0,00	0,00	15,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	19976,90	15993,15	4035,63	-	4132,48	-	664,59	-	-
	24.05.16 03:00	20812,05	16667,73	4205,65	-	4306,15	-	676,00	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -2,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **226,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.