Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016
Договор: 9909.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 6,87

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.16	24,00	-	98,92	81,19	17,73	66,79	45,42	21,37	7,00	5,00	1,49	21,38	-	-	21,83	-	21,83	-	66,73	-	1,43			2,92
25.04.16	24,00	-	96,86	81,44	15,42	66,00	45,42	20,58	7,00	5,00	1,44	19,13	-	-	19,51	-	19,51	-	65,87	-	1,26			2,70
26.04.16	24,00	-	97,10	82,07	15,03	67,00	46,36	20,64	7,00	5,00	1,45	18,73	-	-	19,12	-	19,12	-	66,84	-	1,25			2,70
27.04.16	24,00	-	97,76	82,27	15,49	65,85	46,21	19,64	7,00	5,00	1,37	19,20	-	-	19,58	-	19,58	-	65,71	-	1,26			2,64
28.04.16	24,00	-	98,07	82,01	16,06	66,41	46,34	20,07	7,00	5,00	1,41	19,68	-	-	20,07	-	20,07	-	66,26	-	1,30			2,71
29.04.16	24,00	-	97,38	81,99	15,39	66,61	46,43	20,18	7,00	5,00	1,43	18,95	-	-	19,35	-	19,35	-	66,48	-	1,26			2,68
30.04.16	24,00	-	97,90	82,05	15,85	66,95	46,53	20,42	7,00	5,00	1,44	19,35	-	-	19,75	-	19,75	-	66,87	-	1,30			2,74
01.05.16	24,00	-	91,19	79,17	12,02	66,82	46,19	20,63	7,00	5,00	1,41	15,43	-	-	15,76	-	15,76	-	66,57	-	1,03			2,44
02.05.16	24,00	-	85,38	72,08	13,30	66,67	45,27	21,40	7,00	5,00	1,35	16,34	-	-	16,69	-	16,69	-	66,51	-	1,09			2,43
03.05.16	24,00	-	88,47	72,44	16,03	66,88	46,00	20,88	7,00	5,00	1,31	19,09	-	-	19,52	-	19,52	-	66,71	-	1,27			2,59
04.05.16	24,00	-	86,75	73,66	13,09	67,25	46,59	20,66	7,00	5,00	1,31	16,31	-	-	16,63	-	16,63	-	66,96	-	1,09			2,40
05.05.16	24,00	-	88,91	74,13	14,78	66,28	46,10	20,18	7,00	5,00	1,29	17,95	-	-	18,33	-	18,33	-	66,15	-	1,19			2,48
06.05.16	24,00	-	81,56	68,76	12,80	67,03	56,44	10,59	7,00	5,00	0,53	15,87	-	-	16,17	-	16,17	-	66,86	-	1,06			1,59
Среднее	24,00	-	92,79	77,94	14,85	66,66	46,87	19,79	7,00	5,00	1,33	18,26	-	-	18,64	-	18,64	-	66,50	-	1,21	-	-	2,54
Итого	312,00		1206,25	1013,26	192,99						17,23	237,41	0,00	0,00	242,31	0,00	242,31	0,00			15,79	0,00	0,00	33,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **242,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.