Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9909.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,61

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
07.05.16	24,00	-	74,98	61,22	13,76	68,90	66,86	2,04	7,00	5,00	0,00	16,48	-	-	16,85	-	16,85	-	68,65	-	1,13			1,13
08.05.16	24,00	-	73,17	61,20	11,97	68,94	66,78	2,16	7,00	5,00	0,00	14,72	-	-	15,05	-	15,05	-	68,69	-	1,01			1,01
09.05.16	24,00	-	75,13	61,12	14,01	68,87	66,78	2,09	7,00	5,00	0,00	16,69	-	-	17,08	-	17,08	-	68,63	-	1,15			1,15
10.05.16	24,00	-	74,72	61,48	13,24	69,36	67,24	2,12	7,00	5,00	0,00	16,02	-	-	16,37	-	16,37	-	69,22	-	1,11			1,11
11.05.16	24,00	-	73,59	60,00	13,59	69,22	67,04	2,18	7,00	5,00	0,00	16,18	-	-	16,53	-	16,53	-	69,02	-	1,12			1,12
12.05.16	24,00	-	77,84	64,16	13,68	69,03	66,85	2,18	7,00	5,00	0,00	16,47	-	-	16,83	-	16,83	-	68,86	-	1,14			1,14
13.05.16	24,00	-	77,91	64,10	13,81	69,26	67,12	2,14	7,00	5,00	0,00	16,55	-	-	16,93	-	16,93	-	69,10	-	1,14			1,14
14.05.16	24,00	-	76,90	64,03	12,87	69,08	66,91	2,17	7,00	5,00	0,00	15,63	-	-	16,01	-	16,01	-	68,85	-	1,08			1,08
15.05.16	24,00	-	77,97	64,06	13,91	69,10	67,01	2,09	7,00	5,00	0,00	16,74	-	-	17,14	-	17,14	-	68,88	-	1,16			1,16
16.05.16	24,00	-	78,09	63,93	14,16	69,00	66,93	2,07	7,00	5,00	0,00	17,09	-	-	17,45	-	17,45	-	68,80	-	1,18			1,18
17.05.16	24,00	-	75,97	63,66	12,31	69,03	66,91	2,12	7,00	5,00	0,00	15,28	-	-	15,62	-	15,62	-	68,73	-	1,05			1,05
18.05.16	24,00	-	76,87	63,91	12,96	69,31	67,20	2,11	7,00	5,00	0,00	15,96	-	-	16,30	-	16,30	-	69,08	-	1,10			1,10
19.05.16	24,00	-	77,00	63,98	13,02	69,34	67,21	2,13	7,00	5,00	0,00	16,01	-	-	16,37	-	16,37	-	69,13	-	1,11			1,11
20.05.16	24,00	-	78,52	63,52	15,00	68,87	66,81	2,06	7,00	5,00	0,00	18,04	-	-	18,43	-	18,43	-	68,70	-	1,24			1,24
21.05.16	24,00	-	78,00	63,56	14,44	68,92	66,80	2,12	7,00	5,00	0,00	17,45	-	-	17,86	-	17,86	-	68,72	-	1,20			1,20
22.05.16	24,00	-	87,12	63,58	23,54	69,25	67,19	2,06	7,00	5,00	0,00	26,49	-	-	27,09	-	27,09	-	69,17	-	1,83			1,83
23.05.16	24,00	-	76,90	63,33	13,57	69,35	67,25	2,10	7,00	5,00	0,00	16,63	-	-	17,02	-	17,02	-	69,20	-	1,15			1,15
Среднее	24,00	-	77,10	62,99	14,11	69,11	66,99	2,11	7,00	5,00	-	16,97	-	-	17,35	-	17,35	-	68,91	-	1,17	-	-	1,17
Итого	408,00		1310,68	1070,84	239,84						0,00	288,43	0,00	0,00	294,93	0,00	294,93	0,00			19,89	0,00	0,00	19,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -3,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **294,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.