Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 6,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	95,78	78,28	17,50	66,17	44,53	21,64	7,00	5,00	1,77	16,37	-	-	16,68	-	16,68	-	66,22	-	1,09			2,85
25.04.16	24,00	-	94,81	78,80	16,01	65,39	44,72	20,67	7,00	5,00	1,71	14,87	-	-	15,16	-	15,16	-	65,02	-	0,97			2,68
26.04.16	24,00	-	95,03	79,75	15,28	66,39	45,64	20,75	7,00	5,00	1,73	14,24	-	-	14,52	-	14,52	-	66,28	-	0,95			2,67
27.04.16	24,00	-	93,92	80,21	13,71	65,25	45,41	19,84	7,00	5,00	1,65	12,78	-	-	13,04	-	13,04	-	65,22	-	0,83			2,48
28.04.16	24,00	-	95,66	79,77	15,89	65,79	45,70	20,09	7,00	5,00	1,67	14,93	-	-	15,21	-	15,21	-	65,80	-	0,98			2,65
29.04.16	24,00	-	94,77	79,84	14,93	66,03	45,66	20,37	7,00	5,00	1,68	14,07	-	-	14,35	-	14,35	-	65,98	-	0,93			2,61
30.04.16	24,00	-	95,00	79,78	15,22	66,28	45,49	20,79	7,00	5,00	1,71	14,36	-	-	14,65	-	14,65	-	66,30	-	0,96			2,67
01.05.16	24,00	-	89,88	77,81	12,07	66,26	45,41	20,85	7,00	5,00	1,68	11,25	-	-	11,51	-	11,51	-	66,14	-	0,75			2,42
02.05.16	24,00	-	83,72	70,02	13,70	65,97	44,45	21,52	7,00	5,00	1,57	12,82	-	-	13,07	-	13,07	-	65,91	-	0,84			2,41
03.05.16	24,00	-	86,07	70,08	15,99	66,27	45,08	21,19	7,00	5,00	1,55	15,02	-	-	15,30	-	15,30	-	66,21	-	1,00			2,55
04.05.16	24,00	-	85,81	71,55	14,26	66,71	45,64	21,07	7,00	5,00	1,58	13,26	-	-	13,52	-	13,52	-	66,49	-	0,88			2,46
05.05.16	24,00	-	87,17	72,36	14,81	65,62	45,16	20,46	7,00	5,00	1,55	13,76	-	-	14,04	-	14,04	-	65,65	-	0,91			2,45
06.05.16	24,00	-	82,57	67,63	14,94	66,24	55,02	11,22	7,00	5,00	0,81	14,21	-	-	14,50	-	14,50	-	66,34	-	0,94			1,76
Среднее	24,00	-	90,78	75,84	14,95	66,03	45,99	20,04	7,00	5,00	1,59	14,00	-	-	14,27	-	14,27	-	65,97	-	0,92	-	-	2,51
Итого	312,00		1180,19	985,88	194,31						20,66	181,94	0,00	0,00	185,55	0,00	185,55	0,00			12,02	0,00	0,00	32,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 11:00	46314,85	37752,18	8631,09	-	8834,29	-	1444,65	-	-
	11.05.16 03:00	47756,65	38946,57	8863,47	-	9071,37	-	1480,29	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **185,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.