Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9910.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 6,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.16	24,00	-	142,38	121,39	20,99	65,89	45,09	20,80	7,00	5,00	2,46	22,08	-	-	22,54	-	22,54	-	65,80	-	1,45			3,91
25.04.16	24,00	-	141,74	123,30	18,44	65,11	45,32	19,79	7,00	5,00	2,39	19,38	-	-	19,76	-	19,76	-	64,57	-	1,25			3,64
26.04.16	24,00	-	142,28	123,70	18,58	66,13	46,30	19,83	7,00	5,00	2,42	19,26	-	-	19,65	-	19,65	-	65,80	-	1,27			3,68
27.04.16	24,00	-	143,22	122,99	20,23	64,99	45,71	19,28	7,00	5,00	2,38	20,14	-	-	20,52	-	20,52	-	64,82	-	1,31			3,69
28.04.16	24,00	-	143,37	121,21	22,16	65,55	45,86	19,69	7,00	5,00	2,39	22,17	-	-	22,62	-	22,62	-	65,38	-	1,45			3,84
29.04.16	24,00	-	142,14	125,21	16,93	65,74	46,26	19,48	7,00	5,00	2,38	17,81	-	-	18,19	-	18,19	-	65,52	-	1,17			3,55
30.04.16	24,00	-	143,93	125,14	18,79	66,06	46,26	19,80	7,00	5,00	2,43	19,67	-	-	20,07	-	20,07	-	65,91	-	1,30			3,72
01.05.16	24,00	-	137,34	122,05	15,29	65,94	46,18	19,76	7,00	5,00	2,38	15,90	-	-	16,19	-	16,19	-	65,55	-	1,04			3,42
02.05.16	24,00	-	126,03	109,15	16,88	65,69	45,05	20,64	7,00	5,00	2,20	17,78	-	-	18,12	-	18,12	-	65,47	-	1,17			3,37
03.05.16	24,00	-	126,18	108,78	17,40	65,93	45,56	20,37	7,00	5,00	2,14	18,65	-	-	19,03	-	19,03	-	65,62	-	1,23			3,36
04.05.16	24,00	-	127,32	111,73	15,59	66,34	46,17	20,17	7,00	5,00	2,19	16,61	-	-	16,93	-	16,93	-	66,05	-	1,10			3,29
05.05.16	24,00	-	127,12	111,74	15,38	65,35	45,71	19,64	7,00	5,00	2,13	16,51	-	-	16,84	-	16,84	-	65,29	-	1,08			3,20
06.05.16	24,00	-	117,80	102,14	15,66	65,99	56,08	9,91	7,00	5,00	0,96	16,67	-	-	17,00	-	17,00	-	65,99	-	1,10			2,06
Среднее	24,00	-	135,45	117,58	17,87	65,75	46,58	19,17	7,00	5,00	2,22	18,66	-	-	19,04	-	19,04	-	65,52	-	1,22	-	-	3,44
Итого	312,00		1760,85	1528,53	232,32						28,84	242,63	0,00	0,00	247,46	0,00	247,46	0,00			15,90	0,00	0,00	44,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -1,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **247,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта