Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 6,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.16	24,00	-	105,94	66,79	39,15	67,11	39,28	27,83	7,00	5,00	1,95	37,80	-	-	38,56	-	38,56	-	67,16	-	2,54			4,49
25.04.16	24,00	-	97,45	66,98	30,47	66,18	39,36	26,82	7,00	5,00	1,89	29,15	-	-	29,73	-	29,73	-	65,93	-	1,92			3,82
26.04.16	24,00	-	97,54	67,51	30,03	67,26	40,36	26,90	7,00	5,00	1,91	28,75	-	-	29,36	-	29,36	-	67,12	-	1,93			3,84
27.04.16	24,00	-	99,94	67,67	32,27	66,16	40,14	26,02	7,00	5,00	1,84	30,99	-	-	31,62	-	31,62	-	66,19	-	2,05			3,90
28.04.16	24,00	-	98,24	67,53	30,71	66,68	40,39	26,29	7,00	5,00	1,87	29,41	-	-	30,03	-	30,03	-	66,61	-	1,96			3,83
29.04.16	24,00	-	98,14	67,58	30,56	66,88	40,15	26,73	7,00	5,00	1,90	29,25	-	-	29,86	-	29,86	-	66,83	-	1,96			3,85
30.04.16	24,00	-	101,39	67,68	33,71	67,23	40,20	27,03	7,00	5,00	1,92	32,44	-	-	33,12	-	33,12	-	67,23	-	2,18			4,10
01.05.16	24,00	-	91,60	65,25	26,35	67,08	39,91	27,17	7,00	5,00	1,87	25,03	-	-	25,56	-	25,56	-	66,93	-	1,67			3,54
02.05.16	24,00	-	84,94	59,46	25,48	66,99	39,05	27,94	7,00	5,00	1,75	24,19	-	-	24,69	-	24,69	-	66,90	-	1,62			3,37
03.05.16	24,00	-	91,18	59,76	31,42	67,18	39,76	27,42	7,00	5,00	1,73	30,23	-	-	30,86	-	30,86	-	67,06	-	2,03			3,75
04.05.16	24,00	-	86,06	60,68	25,38	67,50	40,25	27,25	7,00	5,00	1,74	24,19	-	-	24,70	-	24,70	-	67,21	-	1,63			3,37
05.05.16	24,00	-	89,10	61,03	28,07	66,65	39,98	26,67	7,00	5,00	1,71	26,89	-	-	27,44	-	27,44	-	66,68	-	1,80			3,50
06.05.16	24,00	-	84,09	56,97	27,12	67,50	54,07	13,43	7,00	5,00	0,85	25,99	-	-	26,54	-	26,54	-	67,59	-	1,76			2,60
Среднее	24,00	-	94,28	64,22	30,06	66,95	40,99	25,96	7,00	5,00	1,76	28,79	-	-	29,39	-	29,39	-	66,88	-	1,93	-	-	3,69
Итого	312,00		1225,61	834,89	390,72						22,90	374,31	0,00	0,00	382,07	0,00	382,07	0,00			25,05	0,00	0,00	47,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.02.16 17:00	31964,93	21407,74	10161,36	-	10405,78	-	1276,02	-	-
	15.02.16 17:00	31964,93	21407,74	10161,36	-	10405,78	-	1276,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -2,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **382,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта