Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 12,61

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
07.05.16	24,00	-	75,80	50,81	24,99	69,35	69,05	0,30	7,00	5,00	0,10	23,87	-	-	24,39	-	24,39	-	69,25	-	1,65			1,75
08.05.16	24,00	-	76,25	50,70	25,55	69,39	69,09	0,30	7,00	5,00	0,10	24,34	-	-	24,87	-	24,87	-	69,28	-	1,69			1,79
09.05.16	24,00	-	80,62	50,58	30,04	69,30	69,02	0,28	7,00	5,00	0,11	28,79	-	-	29,40	-	29,40	-	69,16	-	1,99			2,10
10.05.16	24,00	-	78,93	50,89	28,04	69,81	69,50	0,31	7,00	5,00	0,11	26,74	-	-	27,35	-	27,35	-	69,74	-	1,87			1,97
11.05.16	24,00	-	80,37	49,77	30,60	69,69	69,36	0,33	7,00	5,00	0,10	29,46	-	-	30,09	-	30,09	-	69,61	-	2,05			2,15
12.05.16	24,00	-	83,41	53,16	30,25	69,48	69,19	0,29	7,00	5,00	0,11	28,91	-	-	29,53	-	29,53	-	69,38	-	2,01			2,12
13.05.16	24,00	-	80,04	53,12	26,92	69,70	69,41	0,29	7,00	5,00	0,12	25,53	-	-	26,12	-	26,12	-	69,58	-	1,78			1,89
14.05.16	24,00	-	82,86	53,01	29,85	69,57	69,29	0,28	7,00	5,00	0,12	28,47	-	-	29,10	-	29,10	-	69,44	-	1,98			2,09
15.05.16	24,00	-	86,96	53,04	33,92	69,55	69,29	0,26	7,00	5,00	0,12	32,56	-	-	33,27	-	33,27	-	69,43	-	2,26			2,38
16.05.16	24,00	-	81,73	52,97	28,76	69,44	69,18	0,26	7,00	5,00	0,12	27,38	-	-	27,99	-	27,99	-	69,29	-	1,90			2,02
17.05.16	24,00	-	82,55	52,69	29,86	69,47	69,24	0,23	7,00	5,00	0,12	28,44	-	-	29,05	-	29,05	-	69,28	-	1,97			2,09
18.05.16	24,00	-	82,53	52,96	29,57	69,76	69,48	0,28	7,00	5,00	0,12	28,17	-	-	28,78	-	28,78	-	69,64	-	1,96			2,08
19.05.16	24,00	-	82,19	53,05	29,14	69,77	69,50	0,27	7,00	5,00	0,12	27,72	-	-	28,33	-	28,33	-	69,62	-	1,93			2,05
20.05.16	24,00	-	80,91	52,67	28,24	69,31	69,03	0,28	7,00	5,00	0,12	26,84	-	-	27,44	-	27,44	-	69,19	-	1,86			1,98
21.05.16	24,00	-	81,96	52,64	29,32	69,35	69,08	0,27	7,00	5,00	0,12	27,89	-	-	28,52	-	28,52	-	69,23	-	1,93			2,05
22.05.16	24,00	-	83,27	52,91	30,36	69,67	69,38	0,29	7,00	5,00	0,12	28,94	-	-	29,59	-	29,59	-	69,60	-	2,02			2,13
23.05.16	24,00	-	83,00	52,44	30,56	69,79	69,50	0,29	7,00	5,00	0,12	29,10	-	-	29,75	-	29,75	-	69,72	-	2,03			2,15
Среднее	24,00	-	81,38	52,20	29,17	69,55	69,27	0,28	7,00	5,00	0,11	27,83	-	-	28,45	-	28,45	-	69,44	-	1,93	-	-	2,05
Итого	408,00		1383,38	887,41	495,97						1,94	473,15	0,00	0,00	483,57	0,00	483,57	0,00			32,86	0,00	0,00	34,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.02.16 17:00	31964,93	21407,74	10161,36	-	10405,78	-	1276,02	-	-
	15.02.16 17:00	31964,93	21407,74	10161,36	-	10405,78	-	1276,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -5,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **483,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Подпись потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016 «____» _____ г.

Печать энергосбыта