Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 108-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 108-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318190
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318190-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:	Txв, гр.С= 2,34
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	96,95	96,31	0,64	67,59	46,42	21,17	4,68	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
25.04.16	24,00		98,31	97,52	0,79	66,76	46,80	19,96	4,63	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
26.04.16	24,00	-	97,59	96,82	0,77	66,47	46,28	20,19	4,67	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
27.04.16	24,00	-	98,54	97,79	0,74	67,50	47,28	20,22	4,59	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
28.04.16	24,00	-	98,80	97,96	0,84	66,30	46,83	19,47	4,62	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
29.04.16	24,00	-	98,66	97,83	0,83	66,85	47,27	19,58	4,55	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
30.04.16	24,00	-	98,50	97,70	0,79	67,08	47,24	19,84	4,64	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
01.05.16	24,00	-	98,78	97,99	0,78	67,38	47,54	19,84	4,60	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
02.05.16	24,00	-	95,04	94,32	0,72	67,32	47,30	20,02	4,53	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
03.05.16	24,00	-	86,63	86,06	0,56	67,19	46,36	20,83	4,49	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
04.05.16	24,00	-	87,22	86,60	0,62	67,39	47,05	20,34	4,47	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
05.05.16	24,00	-	88,91	88,25	0,66	67,76	47,70	20,06	4,38	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
06.05.16	24,00	-	89,96	89,18	0,77	66,64	47,29	19,35	4,37	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
07.05.16	24,00	-	36,75	36,44	0,30	56,49	39,90	16,59	4,53	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,74
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	46,73	30,65	16,08	4,76	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	45,99	30,00	15,99	4,70	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	45,02	29,58	15,44	4,77	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	74,74	74,16	0,58	62,73	43,62	19,12	4,59	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
Итого	408,00		1270,60	1260,78	9,82						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	25,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
представитель потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отделение по расчетам КУУТЭ
Печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«____» _____ г.