Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8691.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 17 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 17 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205595-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205595 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,516 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=497,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	460,54	460,54	0,00	43,28	39,03	4,25	4,91	3,93	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
25.04.16	24,00	-	460,18	460,18	0,00	43,64	39,36	4,28	4,90	3,92	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
26.04.16	24,00	-	459,39	459,39	0,00	43,49	39,36	4,13	4,92	3,92	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
27.04.16	24,00	-	457,97	457,97	0,00	42,95	38,94	4,01	4,91	3,92	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
28.04.16	24,00	-	456,83	456,83	0,00	42,21	38,46	3,75	4,92	3,92	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
29.04.16	24,00	-	457,25	457,25	0,00	40,69	37,20	3,49	4,92	3,94	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
30.04.16	24,00	-	457,52	457,52	0,00	40,75	37,25	3,50	4,91	3,92	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
01.05.16	24,00	-	457,60	457,60	0,00	39,84	36,62	3,22	4,92	3,92	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
02.05.16	24,00	-	457,38	457,38	0,00	39,34	36,28	3,06	4,92	3,92	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
03.05.16	24,00	-	457,25	457,25	0,00	38,88	36,07	2,81	4,94	3,92	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
04.05.16	24,00	-	457,00	457,00	0,00	39,22	36,39	2,83	4,93	3,92	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
05.05.16	24,00	-	457,19	457,19	0,00	38,60	35,96	2,64	4,94	3,92	1,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,22
06.05.16	24,00	-	291,55	291,55	0,00	38,78	36,19	2,59	4,18	3,53	0,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,76
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,94	21,27	-2,33	2,36	2,38	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,03	18,94	-1,91	2,04	2,06	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,72	17,86	-1,14	2,00	2,02	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,62	17,43	-0,81	2,07	2,09	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	340,45	340,45	-	35,35	33,09	2,26	4,22	3,48	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
Итого	408,00		5787,65	5787,65	0,00						20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	20,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 «____» _____ г.