Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8692.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 19 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-44848-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 44848 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0.8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0.8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,128 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	579,57	553,84	25,73	43,24	39,66	3,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
25.04.16	24,00	-	579,23	553,71	25,52	43,60	40,04	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
26.04.16	24,00	-	578,46	552,96	25,50	43,45	40,03	3,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
27.04.16	24,00	-	578,11	552,61	25,50	42,91	39,59	3,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
28.04.16	24,00	-	578,01	552,67	25,34	42,16	39,05	3,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
29.04.16	24,00	-	578,05	552,79	25,26	40,65	37,76	2,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
30.04.16	24,00	-	577,32	552,35	24,97	40,70	37,80	2,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
01.05.16	24,00	-	577,24	552,12	25,12	39,79	37,13	2,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
02.05.16	24,00	-	576,56	551,83	24,73	39,29	36,77	2,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
03.05.16	24,00	-	576,25	551,03	25,22	38,82	36,55	2,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
04.05.16	24,00	-	575,70	550,47	25,23	39,16	36,84	2,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
05.05.16	24,00	-	570,36	545,34	25,02	38,55	36,36	2,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
06.05.16	24,00	-	362,18	346,41	15,77	38,73	36,61	2,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,98	16,49	0,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,35	15,23	0,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,36	15,24	0,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,30	15,18	0,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	428,65	409,89	18,76	34,94	32,73	2,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
Итого	408,00		7287,04	6968,13	318,91						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	33,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.02.16 16:00	23509,37	22308,99	-	-	-	-	256,05	-	-
	15.02.16 16:00	23509,37	22308,99	-	-	-	-	256,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта