Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 21 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8693.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207927-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207927 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,438 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=421,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	369,15	369,15	0,00	46,82	40,91	5,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
25.04.16	24,00	-	368,93	368,93	0,00	47,31	41,36	5,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
26.04.16	24,00	-	369,10	369,10	0,00	47,55	41,68	5,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
27.04.16	24,00	-	369,54	369,54	0,00	45,59	40,34	5,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
28.04.16	24,00	-	369,65	369,65	0,00	43,91	39,10	4,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
29.04.16	24,00	-	370,36	370,36	0,00	43,27	38,60	4,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
30.04.16	24,00	-	370,99	370,99	0,00	42,82	38,25	4,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
01.05.16	24,00	-	371,06	371,06	0,00	41,45	37,30	4,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
02.05.16	24,00	-	370,99	370,99	0,00	39,03	35,52	3,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
03.05.16	24,00	-	370,78	370,78	0,00	40,30	36,69	3,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
04.05.16	24,00	-	370,75	370,75	0,00	38,64	35,53	3,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,17
05.05.16	24,00	-	370,38	370,38	0,00	38,02	35,08	2,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,10
06.05.16	24,00	-	236,01	236,01	0,00	37,32	34,73	2,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,63
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,71	20,15	-1,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,78	18,41	-0,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,57	17,94	-0,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,45	17,69	-0,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	275,16	275,16	-	36,68	33,49	3,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
Итого	408,00		4677,69	4677,69	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	20,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

«ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 «____» _____ г.