Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 217 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1319029-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319029 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	77,72	76,47	1,25	67,81	43,65	24,16	7,54	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
25.04.16	24,00	-	77,97	76,71	1,26	67,33	43,51	23,82	7,53	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
26.04.16	24,00	-	78,16	76,87	1,29	66,55	43,40	23,15	7,54	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
27.04.16	24,00	-	78,88	77,59	1,29	67,51	44,14	23,37	7,59	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
28.04.16	24,00	-	79,04	77,74	1,29	66,52	44,22	22,30	7,60	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
29.04.16	24,00	-	78,88	77,61	1,28	66,79	44,44	22,35	7,58	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
30.04.16	24,00	-	78,78	77,51	1,27	67,18	44,56	22,62	7,59	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
01.05.16	24,00	-	79,00	77,74	1,26	67,41	44,63	22,78	7,60	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
02.05.16	24,00	-	76,08	74,83	1,24	67,55	44,78	22,77	7,30	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
03.05.16	24,00	-	69,37	68,20	1,17	67,18	43,76	23,42	6,61	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
04.05.16	24,00	-	69,81	68,64	1,17	67,36	44,39	22,97	6,63	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
05.05.16	24,00	-	71,04	69,86	1,18	67,84	45,10	22,74	6,71	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
06.05.16	24,00	-	71,71	70,48	1,22	66,83	44,75	22,08	6,85	3,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
07.05.16	24,00	-	28,91	28,41	0,50	47,43	38,11	9,32	3,91	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,67
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,75	29,09	-3,34	1,71	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,95	28,68	-3,73	1,72	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,76	28,86	-4,10	1,71	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	59,73	58,75	0,98	58,63	41,18	17,45	6,10	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42
Итого	408,00		1015,35	998,68	16,67						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«____» _____ г.