Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 227-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10748.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 227-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206925-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206925 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,597 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,184
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,136
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=191,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=54,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	189,95	152,56	37,39	64,94	41,23	23,71	8,10	4,60	3,73	35,65	0,00	0,00	36,35	0,00	36,35	-	65,07	0,00	2,32			6,05
25.04.16	24,00	-	188,43	152,72	35,71	64,17	41,14	23,03	8,12	4,60	3,63	34,08	0,00	0,00	34,74	0,00	34,74	-	64,03	0,00	2,18			5,81
26.04.16	24,00	-	186,76	154,53	32,23	65,10	41,99	23,11	8,18	4,55	3,68	30,61	0,00	0,00	31,22	0,00	31,22	-	65,06	0,00	1,99			5,68
27.04.16	24,00	-	189,01	156,35	32,66	63,92	41,85	22,07	8,25	4,53	3,55	31,17	0,00	0,00	31,76	0,00	31,76	-	64,06	0,00	2,00			5,55
28.04.16	24,00	-	188,85	156,03	32,82	64,41	42,15	22,26	8,24	4,52	3,58	31,29	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	-	64,48	0,00	2,02			5,60
29.04.16	24,00	-	188,09	156,14	31,95	64,56	42,20	22,36	8,26	4,54	3,60	30,38	0,00	0,00	30,98	0,00	30,98	-	64,60	0,00	1,96			5,56
30.04.16	24,00	-	190,69	156,24	34,45	64,90	42,39	22,51	8,26	4,54	3,63	32,80	0,00	0,00	33,43	0,00	33,43	-	65,02	0,00	2,13			5,76
01.05.16	24,00	-	180,92	150,63	30,29	64,78	42,23	22,55	7,97	4,50	3,50	28,80	0,00	0,00	29,36	0,00	29,36	-	64,73	0,00	1,86			5,37
02.05.16	24,00	-	144,48	137,21	7,27	64,54	41,32	23,22	7,34	4,47	1,96	26,42	0,00	0,00	26,95	0,00	26,95	-	64,59	0,00	1,71			3,66
03.05.16	24,00	-	171,95	137,59	34,36	64,77	41,88	22,89	7,34	4,46	3,26	32,76	0,00	0,00	33,39	0,00	33,39	-	64,78	0,00	2,12			5,38
04.05.16	24,00	-	169,74	139,84	29,90	65,09	42,44	22,65	7,41	4,44	3,27	28,48	0,00	0,00	29,02	0,00	29,02	-	65,00	0,00	1,85			5,12
05.05.16	24,00	-	172,02	140,90	31,12	64,18	42,12	22,06	7,52	4,51	3,20	29,75	0,00	0,00	30,33	0,00	30,33	-	64,33	0,00	1,92			5,11
06.05.16	24,00	-	158,42	130,24	28,18	64,77	55,41	9,36	7,37	4,76	1,30	26,95	0,00	0,00	27,47	0,00	27,47	-	64,99	0,00	1,75			3,06
Среднее	24,00	-	178,41	147,77	30,64	64,63	42,95	21,68	7,87	4,54	3,22	30,70	-	-	31,30	-	31,30	-	64,67	-	1,99	-	-	5,21
Итого	312,00		2319,31	1920,98	398,33						41,89	399,14	0,00	0,00	406,90	0,00	406,90	0,00			25,82	0,00	0,00	67,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	37532,98	37148,30	8801,40	0,00	9009,79	0,00	918,26	-	-
	11.05.16 04:00	39895,65	39530,21	9312,10	0,00	9530,58	0,00	957,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -2,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **406,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Невский" Коммерческого учета Невско-Колпинского ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016 «___» _____ г. печать энергосбыта

Урегул. дог. отношен.