Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	129,84	111,52	18,32	64,35	42,10	22,25	7,70	4,77	2,61	16,33	-	-	16,63	-	16,63	-	64,37	-	1,05			3,66
25.04.16	24,00	-	129,44	111,63	17,81	63,63	42,05	21,58	7,69	4,76	2,54	15,86	-	-	16,14	-	16,14	-	63,22	-	1,00			3,54
26.04.16	24,00	-	129,94	113,40	16,54	64,52	42,95	21,57	7,78	4,72	2,56	14,76	-	-	15,01	-	15,01	-	64,35	-	0,95			3,52
27.04.16	24,00	-	132,20	115,23	16,97	63,29	42,74	20,55	7,83	4,71	2,49	15,13	-	-	15,40	-	15,40	-	63,29	-	0,96			3,45
28.04.16	24,00	-	133,79	114,89	18,90	63,75	43,01	20,74	7,83	4,70	2,50	17,01	-	-	17,34	-	17,34	-	63,74	-	1,09			3,59
29.04.16	24,00	-	131,25	115,32	15,93	63,93	43,03	20,90	7,85	4,71	2,52	14,27	-	-	14,52	-	14,52	-	63,88	-	0,91			3,43
30.04.16	24,00	-	131,00	115,63	15,37	64,18	43,20	20,98	7,88	4,71	2,53	13,84	-	-	14,08	-	14,08	-	64,13	-	0,89			3,42
01.05.16	24,00	-	124,18	111,56	12,62	64,07	43,07	21,00	7,62	4,67	2,44	11,15	-	-	11,35	-	11,35	-	63,75	-	0,71			3,15
02.05.16	24,00	-	115,51	101,04	14,47	63,72	42,04	21,68	7,04	4,63	2,29	13,00	-	-	13,24	-	13,24	-	63,62	-	0,83			3,12
03.05.16	24,00	-	116,85	101,39	15,46	64,01	42,73	21,28	7,04	4,61	2,25	14,07	-	-	14,33	-	14,33	-	63,84	-	0,90			3,15
04.05.16	24,00	-	117,99	103,08	14,91	64,36	43,46	20,90	7,08	4,59	2,25	13,48	-	-	13,74	-	13,74	-	63,95	-	0,86			3,12
05.05.16	24,00	-	119,13	104,02	15,11	63,43	43,25	20,18	7,23	4,66	2,19	13,68	-	-	13,94	-	13,94	-	63,48	-	0,87			3,06
06.05.16	24,00	-	109,88	96,61	13,27	63,90	55,25	8,65	7,10	4,91	0,93	11,88	-	-	12,08	-	12,08	-	63,89	-	0,76			1,69
Среднее	24,00	-	124,69	108,87	15,82	63,93	43,76	20,17	7,51	4,70	2,32	14,19	-	-	14,45	-	14,45	-	63,81	-	0,91	-	-	3,22
Итого	312,00		1621,00	1415,32	205,68						30,12	184,46	0,00	0,00	187,80	0,00	187,80	0,00			11,78	0,00	0,00	41,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	60936,09	52325,82	8056,01	-	8236,52	-	1778,76	-	-
	11.05.16 05:00	62956,46	54082,60	8293,39	-	8478,25	-	1824,15	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -1,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **187,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.