Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	100,42	86,69	13,73	65,29	65,02	0,27	6,66	4,93	0,11	12,51	-	-	12,74	-	12,74	-	65,11	-	0,81			0,92
08.05.16	24,00	-	100,65	86,69	13,96	65,52	65,25	0,27	6,65	4,92	0,11	12,71	-	-	12,97	-	12,97	-	65,34	-	0,83			0,94
09.05.16	24,00	-	102,03	86,37	15,66	65,62	65,36	0,26	6,65	4,93	0,12	14,31	-	-	14,58	-	14,58	-	65,41	-	0,94			1,05
10.05.16	24,00	-	101,66	87,04	14,62	66,18	65,88	0,30	6,74	4,90	0,11	13,33	-	-	13,58	-	13,58	-	66,13	-	0,88			1,00
11.05.16	24,00	-	99,21	84,46	14,75	66,11	65,83	0,28	6,40	4,84	0,11	13,45	-	-	13,71	-	13,71	-	66,00	-	0,89			1,00
12.05.16	24,00	-	106,01	90,36	15,65	66,14	65,88	0,26	6,68	4,86	0,12	14,24	-	-	14,51	-	14,51	-	65,96	-	0,94			1,06
13.05.16	24,00	-	105,64	91,08	14,56	66,21	65,95	0,26	6,73	4,86	0,12	13,17	-	-	13,42	-	13,42	-	66,06	-	0,87			0,99
14.05.16	24,00	-	104,68	91,16	13,52	66,05	65,78	0,27	6,71	4,86	0,11	12,22	-	-	12,46	-	12,46	-	65,96	-	0,81			0,92
15.05.16	24,00	-	106,77	91,00	15,77	66,17	65,92	0,25	6,82	4,85	0,11	14,49	-	-	14,76	-	14,76	-	65,97	-	0,96			1,07
16.05.16	24,00	-	105,80	90,77	15,03	66,16	65,91	0,25	6,71	4,86	0,11	13,80	-	-	14,05	-	14,05	-	65,98	-	0,91			1,02
17.05.16	24,00	-	106,13	90,29	15,84	66,22	65,98	0,24	6,62	4,86	0,11	14,63	-	-	14,93	-	14,93	-	65,93	-	0,97			1,08
18.05.16	24,00	-	107,21	90,74	16,47	66,46	66,19	0,27	6,68	4,86	0,12	15,14	-	-	15,43	-	15,43	-	66,33	-	1,01			1,12
19.05.16	24,00	-	105,69	91,05	14,64	66,51	66,26	0,25	6,68	4,85	0,11	13,36	-	-	13,64	-	13,64	-	66,36	-	0,89			1,00
20.05.16	24,00	-	105,80	90,41	15,39	66,06	65,80	0,26	6,74	4,87	0,12	14,02	-	-	14,29	-	14,29	-	65,90	-	0,92			1,04
21.05.16	24,00	-	104,01	90,73	13,28	65,98	65,74	0,24	6,79	4,86	0,11	12,10	-	-	12,32	-	12,32	-	65,77	-	0,80			0,90
22.05.16	24,00	-	108,63	90,27	18,36	66,34	66,07	0,27	6,74	4,87	0,12	17,09	-	-	17,43	-	17,43	-	66,26	-	1,13			1,25
23.05.16	24,00	-	104,72	89,47	15,25	66,62	66,35	0,27	6,74	4,86	0,10	14,07	-	-	14,36	-	14,36	-	66,49	-	0,94			1,04
Среднее	24,00	-	104,42	89,33	15,09	66,10	65,83	0,26	6,69	4,87	0,11	13,80	-	-	14,07	-	14,07	-	65,94	-	0,91	-	-	1,02
Итого	408,00		1775,06	1518,58	256,48						1,93	234,64	0,00	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00			15,49	0,00	0,00	17,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 05:00	62956,46	54082,60	8293,39	-	8478,25	-	1824,15	-	-
	24.05.16 06:00	64336,97	55264,07	8475,64	-	8664,05	-	1837,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -2,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **239,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.