Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1401590-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: TCPB-026M № 1401590 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	98,30	82,00	16,30	64,75	42,74	22,01	7,36	2,98	2,00	13,44	0,00	13,44	13,70	0,00	13,70	-	64,45	0,00	0,87			2,87
25.04.16	24,00	-	98,17	81,12	17,06	64,45	42,68	21,77	7,31	2,97	1,96	14,17	0,00	14,17	14,44	0,00	14,44	-	64,18	0,00	0,91			2,88
26.04.16	24,00	-	95,21	81,30	13,92	63,77	42,65	21,12	7,34	2,97	1,91	11,08	0,00	11,08	11,28	0,00	11,28	-	63,43	0,00	0,70			2,61
27.04.16	24,00	-	97,07	82,35	14,72	64,60	43,33	21,27	7,37	2,96	1,96	11,66	0,00	11,66	11,88	0,00	11,88	-	64,27	0,00	0,75			2,71
28.04.16	24,00	-	95,51	80,70	14,81	63,47	43,11	20,36	7,38	2,96	1,85	11,67	0,00	11,67	11,89	0,00	11,89	-	63,14	0,00	0,74			2,59
29.04.16	24,00	-	99,12	82,61	16,51	63,56	56,51	7,05	7,39	2,89	0,77	13,41	0,00	13,41	13,66	0,00	13,66	-	63,28	0,00	0,85			1,62
30.04.16	24,00	-	96,05	80,13	15,93	64,07	53,67	10,40	7,46	2,92	1,17	11,48	0,00	11,48	11,70	0,00	11,70	-	63,75	0,00	0,74			1,90
01.05.16	24,00	-	98,33	83,06	15,27	64,35	43,41	20,94	7,51	2,93	1,95	12,08	0,00	12,08	12,31	0,00	12,31	-	64,05	0,00	0,78			2,73
02.05.16	24,00	-	92,81	79,43	13,38	64,47	43,55	20,92	7,18	2,91	1,87	10,34	0,00	10,34	10,54	0,00	10,54	-	64,13	0,00	0,66			2,53
03.05.16	24,00	-	84,66	71,74	12,92	63,96	42,72	21,24	6,44	2,92	1,70	10,20	0,00	10,20	10,39	0,00	10,39	-	63,57	0,00	0,65			2,36
04.05.16	24,00	-	88,35	73,35	15,00	64,42	43,48	20,94	6,45	2,91	1,72	12,19	0,00	12,19	12,42	0,00	12,42	-	64,03	0,00	0,78			2,51
05.05.16	24,00	-	87,03	73,15	13,88	64,76	44,18	20,58	6,51	2,89	1,70	11,03	0,00	11,03	11,24	0,00	11,24	-	64,45	0,00	0,71			2,41
06.05.16	24,00	-	87,70	73,72	13,98	63,49	43,89	19,60	6,58	2,98	1,63	11,13	0,00	11,13	11,34	0,00	11,34	-	63,12	0,00	0,71			2,34
Среднее	24,00	-	93,72	78,82	14,90	64,16	45,07	19,09	7,10	2,93	1,71	11,84	-	11,84	12,06	-	12,06	-	63,83	-	0,76	-	-	2,47
Итого	312,00		1218,32	1024,64	193,67						22,18	153,87	0,00	153,87	156,79	0,00	156,79	0,00			9,87	0,00	0,00	32,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -1,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **156,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.