Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 9027.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204838-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204838 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,264 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=254,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	247,50	247,50	0,00	48,98	41,36	7,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
25.04.16	24,00	-	248,25	248,25	0,00	48,69	41,32	7,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
26.04.16	24,00	-	248,05	248,05	0,00	49,05	41,77	7,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
27.04.16	24,00	-	247,68	247,68	0,00	47,91	41,06	6,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
28.04.16	24,00	-	247,01	247,01	0,00	45,54	39,42	6,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
29.04.16	24,00	-	244,18	244,18	0,00	44,40	38,47	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
30.04.16	24,00	-	243,51	243,51	0,00	43,80	37,98	5,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
01.05.16	24,00	-	242,59	242,59	0,00	42,69	37,29	5,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
02.05.16	24,00	-	240,11	240,11	0,00	33,91	30,95	2,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,71
03.05.16	24,00	-	238,93	238,93	0,00	36,52	32,97	3,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,85
04.05.16	24,00	-	239,39	239,39	0,00	36,46	33,05	3,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,83
05.05.16	24,00	-	244,58	244,58	0,00	36,44	33,16	3,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,81
06.05.16	24,00	-	155,58	155,58	0,00	36,07	33,09	2,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,49
07.05.16	24,00	-	11,52	8,16	3,36	18,85	26,02	-7,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,07
08.05.16	24,00	-	11,52	0,00	11,52	16,91	18,19	-1,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	11,52	0,00	11,52	16,50	17,07	-0,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	5,76	0,48	5,28	16,25	17,49	-1,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	183,98	182,12	1,86	36,41	32,98	3,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,98
Итого	408,00		3127,68	3096,00	31,68						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	16,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.16 04:00	107794,18	107792,54	-	-	-	-	1035,44		-
	11.05.16 04:00	109652,51	109619,19	-	-	-	-	1043,71		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 26 МАЙ 2016 г. печать энергосбыта