Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9028.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО | Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204701 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	407,61	407,61	0,00	48,86	43,54	5,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
25.04.16	24,00	-	408,62	408,62	0,00	48,59	43,42	5,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
26.04.16	24,00	-	408,62	408,62	0,00	48,92	43,82	5,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
27.04.16	24,00	-	408,84	408,84	0,00	47,91	43,12	4,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
28.04.16	24,00	-	408,39	408,39	0,00	45,46	41,20	4,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
29.04.16	24,00	-	407,33	407,33	0,00	44,34	40,25	4,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
30.04.16	24,00	-	407,54	407,54	0,00	43,71	39,70	4,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
01.05.16	24,00	-	408,22	408,22	0,00	42,75	39,00	3,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
02.05.16	24,00	-	407,12	407,12	0,00	33,91	31,90	2,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,83
03.05.16	24,00	-	406,87	406,87	0,00	36,37	33,92	2,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,01
04.05.16	24,00	-	410,67	410,67	0,00	36,37	34,01	2,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,98
05.05.16	24,00	-	412,63	412,63	0,00	36,34	34,03	2,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,97
06.05.16	24,00	-	274,17	274,17	0,00	36,16	34,03	2,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,62
07.05.16	24,00	-	5,28	5,28	0,00	18,50	27,99	-9,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,48	0,00	0,48	16,42	18,40	-1,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,01
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,12	19,23	-3,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,05	17,96	-1,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	304,85	304,82	0,03	36,28	34,44	1,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14
Итого	408,00		5182,39	5181,91	0,48						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	19,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	212122,47	212172,56	-	-	-	-	1773,72	-	-
	11.05.16 03:00	217254,04	217303,65	-	-	-	-	1792,87	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016
«____» _____ г.