Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8985.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206402 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	103,36	103,36	0,00	65,10	43,50	21,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
25.04.16	24,00	-	103,66	103,66	0,00	64,88	43,62	21,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
26.04.16	24,00	-	104,63	104,63	0,00	65,68	44,55	21,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
27.04.16	24,00	-	104,30	104,30	0,00	64,76	44,23	20,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
28.04.16	24,00	-	104,95	104,95	0,00	64,60	44,42	20,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
29.04.16	24,00	-	104,94	104,94	0,00	64,65	44,46	20,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
30.04.16	24,00	-	104,96	104,96	0,00	64,08	44,35	19,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
01.05.16	24,00	-	99,84	99,84	0,00	64,59	44,45	20,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
02.05.16	24,00	-	92,05	92,05	0,00	65,19	44,31	20,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
03.05.16	24,00	-	92,43	92,43	0,00	64,81	44,92	19,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
04.05.16	24,00	-	93,89	93,89	0,00	63,74	45,05	18,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
05.05.16	24,00	-	94,80	94,80	0,00	65,18	46,35	18,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
06.05.16	24,00	-	46,36	46,36	0,00	61,55	44,43	17,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,79
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	29,11	27,40	1,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,03	26,44	1,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,34	26,75	1,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,38	26,80	1,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	73,54	73,54	-	56,04	40,35	15,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
Итого	408,00		1250,17	1250,17	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	25,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	11242,94	11244,90	-	-	-	-	331,78	-	-
	11.05.16 03:00	12484,56	12486,52	-	-	-	-	356,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел документооборота КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
2 6 МАЙ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта