Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / СЦО | Строит.Адрес: Ольминского 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1314566-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1314566 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	95,62	92,19	3,43	63,41	39,98	23,43	5,98	3,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
25.04.16	24,00	-	96,23	92,97	3,26	63,86	40,30	23,56	6,00	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
26.04.16	24,00	-	96,74	93,04	3,69	63,68	40,48	23,20	6,02	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
27.04.16	24,00	-	97,46	91,94	5,52	64,47	41,21	23,26	6,05	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
28.04.16	24,00	-	97,26	90,10	7,16	63,57	40,97	22,60	6,04	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
29.04.16	24,00	-	61,27	56,92	4,35	54,84	39,16	15,68	3,83	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
30.04.16	24,00	-	95,50	92,22	3,28	63,50	43,89	19,61	6,05	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
01.05.16	24,00	-	95,65	92,77	2,88	62,94	43,32	19,62	6,06	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
02.05.16	24,00	-	90,86	87,94	2,92	63,40	42,27	21,13	5,97	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
03.05.16	24,00	-	84,18	81,55	2,63	63,89	41,39	22,50	5,82	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
04.05.16	24,00	-	84,66	81,78	2,88	63,09	41,68	21,41	5,84	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
05.05.16	24,00	-	86,18	83,56	2,62	61,79	41,59	20,20	5,92	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
06.05.16	24,00	-	86,58	83,98	2,60	63,17	42,57	20,60	5,92	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
07.05.16	24,00	-	40,99	39,80	1,19	48,51	36,74	11,77	3,53	2,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,82
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	27,34	25,08	2,26	1,37	1,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,83	23,83	2,00	1,37	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,41	23,48	1,93	1,38	1,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	71,13	68,28	2,85	55,45	38,11	17,34	4,89	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
Итого	408,00		1209,19	1160,77	48,41						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	28,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-		-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 26 МАЙ 2016 г.
печать энергосбыта