Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	98,13	81,84	16,29	64,20	40,05	24,15	7,00	5,00	1,86	18,04	-	-	18,35	-	18,35	-	64,41	-	1,16			3,02
25.04.16	24,00	-	97,93	81,88	16,05	63,99	40,30	23,69	7,00	5,00	1,82	17,93	-	-	18,27	-	18,27	-	64,05	-	1,15			2,97
26.04.16	24,00	-	93,90	82,04	11,86	64,78	41,47	23,31	7,00	5,00	1,80	13,58	-	-	13,84	-	13,84	-	64,74	-	0,88			2,68
27.04.16	24,00	-	94,63	82,07	12,56	63,85	41,39	22,46	7,00	5,00	1,72	14,40	-	-	14,65	-	14,65	-	63,88	-	0,92			2,64
28.04.16	24,00	-	98,02	82,06	15,96	63,77	41,70	22,07	7,00	5,00	1,68	17,96	-	-	18,26	-	18,26	-	64,04	-	1,15			2,83
29.04.16	24,00	-	94,78	82,26	12,52	63,77	41,66	22,11	7,00	5,00	1,69	14,58	-	-	14,84	-	14,84	-	63,66	-	0,93			2,62
30.04.16	24,00	-	96,42	82,34	14,08	63,28	41,11	22,17	7,00	5,00	1,68	16,19	-	-	16,49	-	16,49	-	63,64	-	1,03			2,72
01.05.16	24,00	-	92,08	77,46	14,62	63,72	41,01	22,71	7,00	5,00	1,64	16,67	-	-	16,98	-	16,98	-	63,01	-	1,05			2,69
02.05.16	24,00	-	84,51	72,10	12,41	64,25	41,04	23,21	7,00	5,00	1,56	14,42	-	-	14,70	-	14,70	-	63,11	-	0,91			2,47
03.05.16	24,00	-	84,92	68,98	15,94	63,85	41,72	22,13	7,00	5,00	1,46	18,09	-	-	18,39	-	18,39	-	60,28	-	1,09			2,55
04.05.16	24,00	-	84,33	71,53	12,80	62,84	48,22	14,62	7,00	5,00	0,96	14,58	-	-	14,84	-	14,84	-	61,55	-	0,90			1,86
05.05.16	24,00	-	83,08	70,81	12,27	64,19	63,96	0,23	7,00	5,00	0,00	13,74	-	-	14,00	-	14,00	-	64,04	-	0,88			0,88
06.05.16	24,00	-	57,48	46,82	10,66	63,42	62,65	0,77	7,00	5,00	0,00	15,63	-	-	15,93	-	15,93	-	62,67	-	0,98			0,98
Среднее	24,00	-	89,25	75,55	13,69	63,84	45,10	18,74	7,00	5,00	1,38	15,83	-	-	16,12	-	16,12	-	63,31	-	1,00	-	-	2,38
Итого	312,00		1160,21	982,19	178,02						17,88	205,81	0,00	0,00	209,54	0,00	209,54	0,00			13,03	0,00	0,00	30,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	19387,38	17243,62	5142,97	-	5238,31	-	666,97	-	-
	11.05.16 03:00	20593,68	18255,33	5416,16	-	5516,21	-	688,76	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,5 °C = -1,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **209,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать организации ДЛЯ ОТЧЕТОВ

УП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Группа приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.