Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,05

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	12,17	9,94	2,23	61,13	51,86	9,27	7,00	5,00	0,00	17,20	-	-	17,42	-	17,42	-	55,47	-	0,95			0,95
08.05.16	24,00	-	12,36	8,97	3,39	62,47	51,86	10,61	7,00	5,00	0,00	16,84	-	-	17,07	-	17,07	-	57,01	-	0,96			0,96
09.05.16	24,00	-	12,54	8,95	3,59	62,80	53,76	9,04	7,00	5,00	0,00	17,81	-	-	18,08	-	18,08	-	58,16	-	1,04			1,04
10.05.16	24,00	-	15,35	7,86	7,49	63,46	55,93	7,53	7,00	5,00	0,00	15,65	-	-	15,91	-	15,91	-	59,88	-	0,94			0,94
11.05.16	24,00	-	15,84	8,31	7,53	62,51	56,53	5,98	7,00	5,00	0,00	15,35	-	-	15,60	-	15,60	-	59,70	-	0,92			0,92
12.05.16	24,00	-	15,00	9,26	5,74	62,92	55,85	7,07	7,00	5,00	0,00	15,80	-	-	16,03	-	16,03	-	58,71	-	0,93			0,93
13.05.16	24,00	-	14,83	8,47	6,36	63,80	55,66	8,14	7,00	5,00	0,00	15,34	-	-	15,59	-	15,59	-	59,93	-	0,92			0,92
14.05.16	24,00	-	14,32	8,02	6,30	62,69	53,16	9,53	7,00	5,00	0,00	15,82	-	-	16,04	-	16,04	-	58,28	-	0,92			0,92
15.05.16	24,00	-	14,54	11,28	3,26	61,54	54,70	6,84	7,00	5,00	0,00	18,83	-	-	19,13	-	19,13	-	57,97	-	1,09			1,09
16.05.16	24,00	-	15,06	8,26	6,80	64,40	57,46	6,94	7,00	5,00	0,00	15,03	-	-	15,29	-	15,29	-	60,89	-	0,92			0,92
17.05.16	24,00	-	14,71	8,99	5,72	63,74	56,71	7,03	7,00	5,00	0,00	14,67	-	-	14,91	-	14,91	-	59,81	-	0,88			0,88
18.05.16	24,00	-	15,03	7,78	7,25	63,04	57,29	5,75	7,00	5,00	0,00	14,66	-	-	14,90	-	14,90	-	60,23	-	0,88			0,88
19.05.16	24,00	-	14,89	8,01	6,88	64,34	57,45	6,89	7,00	5,00	0,00	15,15	-	-	15,40	-	15,40	-	60,99	-	0,93			0,93
20.05.16	24,00	-	15,04	8,22	6,82	64,89	59,23	5,66	7,00	5,00	0,00	14,75	-	-	15,03	-	15,03	-	61,81	-	0,91			0,91
21.05.16	24,00	-	14,56	8,54	6,02	63,01	56,23	6,78	7,00	5,00	0,00	15,42	-	-	15,68	-	15,68	-	59,65	-	0,92			0,92
22.05.16	24,00	-	14,85	9,39	5,46	60,33	53,48	6,85	7,00	5,00	0,00	16,59	-	-	16,84	-	16,84	-	57,09	-	0,95			0,95
23.05.16	24,00	-	15,18	9,02	6,16	64,11	57,05	7,06	7,00	5,00	0,00	15,62	-	-	15,88	-	15,88	-	60,52	-	0,95			0,95
Среднее	24,00	-	14,49	8,78	5,71	63,01	55,54	7,47	7,00	5,00	-	15,91	-	-	16,16	-	16,16	-	59,18	-	0,94	-	-	0,94
Итого	408,00		246,27	149,27	97,00						0,00	270,53	0,00	0,00	274,80	0,00	274,80	0,00			16,00	0,00	0,00	16,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	20593,68	18255,33	5416,16	-	5516,21	-	698,76	-	-
	24.05.16 04:00	20788,05	18369,35	5620,08	-	5723,44	-	704,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,05 °C = -3,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **274,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.