Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8988.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208257 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,05

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	17,59	10,04	7,55	63,80	52,44	11,36	7,00	5,00	0,01	11,08	-	-	11,20	-	11,20	-	52,96	-	0,59			0,60
08.05.16	24,00	-	17,82	10,63	7,19	65,24	53,67	11,57	7,00	5,00	0,08	9,50	-	-	9,61	-	9,61	-	54,29	-	0,52			0,59
09.05.16	24,00	-	18,05	10,48	7,57	65,54	53,51	12,03	7,00	5,00	0,00	12,14	-	-	12,30	-	12,30	-	54,96	-	0,67			0,67
10.05.16	24,00	-	30,62	18,79	11,83	66,19	56,07	10,12	7,00	5,00	0,16	13,15	-	-	13,39	-	13,39	-	62,04	-	0,82			0,97
11.05.16	24,00	-	33,52	22,26	11,26	65,10	55,25	9,85	7,00	5,00	0,24	10,91	-	-	11,13	-	11,13	-	65,53	-	0,71			0,95
12.05.16	24,00	-	32,65	21,03	11,62	65,62	55,18	10,44	7,00	5,00	0,26	11,05	-	-	11,27	-	11,27	-	65,79	-	0,73			0,99
13.05.16	24,00	-	32,21	20,86	11,35	66,64	55,88	10,76	7,00	5,00	0,26	10,73	-	-	10,96	-	10,96	-	66,86	-	0,72			0,98
14.05.16	24,00	-	31,00	20,14	10,86	65,47	55,15	10,32	7,00	5,00	0,24	10,32	-	-	10,52	-	10,52	-	65,60	-	0,68			0,92
15.05.16	24,00	-	33,58	20,39	13,19	64,36	54,51	9,85	7,00	5,00	0,24	12,52	-	-	12,74	-	12,74	-	64,92	-	0,81			1,05
16.05.16	24,00	-	33,02	21,14	11,88	67,24	56,95	10,29	7,00	5,00	0,25	11,31	-	-	11,54	-	11,54	-	67,51	-	0,76			1,02
17.05.16	24,00	-	33,85	20,68	13,17	66,73	56,45	10,28	7,00	5,00	0,25	12,50	-	-	12,78	-	12,78	-	67,24	-	0,84			1,09
18.05.16	24,00	-	33,05	21,14	11,91	65,79	56,02	9,77	7,00	5,00	0,25	11,24	-	-	11,47	-	11,47	-	66,18	-	0,74			0,99
19.05.16	24,00	-	32,93	21,01	11,92	67,30	57,03	10,27	7,00	5,00	0,24	11,48	-	-	11,71	-	11,71	-	67,81	-	0,78			1,02
20.05.16	24,00	-	33,06	21,11	11,95	67,61	57,55	10,06	7,00	5,00	0,26	11,23	-	-	11,45	-	11,45	-	67,78	-	0,76			1,02
21.05.16	24,00	-	31,46	20,54	10,92	65,69	56,11	9,58	7,00	5,00	0,23	10,40	-	-	10,60	-	10,60	-	65,89	-	0,68			0,92
22.05.16	24,00	-	35,17	20,97	14,20	63,27	54,17	9,10	7,00	5,00	0,21	13,73	-	-	13,98	-	13,98	-	64,16	-	0,88			1,09
23.05.16	24,00	-	32,22	21,68	10,54	66,73	55,87	10,86	7,00	5,00	0,25	10,27	-	-	10,48	-	10,48	-	67,16	-	0,69			0,94
Среднее	24,00	-	30,11	18,99	11,11	65,78	55,40	10,38	7,00	5,00	0,20	11,39	-	-	11,60	-	11,60	-	63,92	-	0,73	-	-	0,93
Итого	408,00		511,80	322,89	188,91						3,43	193,56	0,00	0,00	197,13	0,00	197,13	0,00			12,38	0,00	0,00	15,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	31141,19	27565,11	3510,83	-	3588,57	-	956,08	-	-
	24.05.16 03:00	31570,35	27838,88	3659,11	-	3739,80	-	969,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,05 °C = -2,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **197,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.

печать энергосбыта