Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	116,75	101,37	15,38	64,60	41,46	23,14	7,00	5,00	2,40	14,58	-	-	14,85	-	14,85	-	64,79	-	0,94			3,34
25.04.16	24,00	-	114,29	101,31	12,98	64,35	41,61	22,74	7,00	5,00	2,32	12,68	-	-	12,93	-	12,93	-	64,34	-	0,82			3,14
26.04.16	24,00	-	114,83	101,11	13,72	65,23	42,39	22,84	7,00	5,00	2,37	12,85	-	-	13,11	-	13,11	-	65,07	-	0,84			3,20
27.04.16	24,00	-	114,56	101,17	13,39	64,26	42,20	22,06	7,00	5,00	2,27	12,77	-	-	13,03	-	13,03	-	64,30	-	0,82			3,10
28.04.16	24,00	-	116,18	101,29	14,89	64,12	42,31	21,81	7,00	5,00	2,27	13,88	-	-	14,17	-	14,17	-	64,29	-	0,90			3,17
29.04.16	24,00	-	115,89	101,43	14,46	64,23	42,40	21,83	7,00	5,00	2,25	13,88	-	-	14,16	-	14,16	-	64,16	-	0,89			3,14
30.04.16	24,00	-	115,46	101,54	13,92	63,63	42,01	21,62	7,00	5,00	2,23	13,36	-	-	13,62	-	13,62	-	63,82	-	0,85			3,08
01.05.16	24,00	-	108,22	97,04	11,18	64,08	41,96	22,12	7,00	5,00	2,20	10,29	-	-	10,48	-	10,48	-	64,20	-	0,66			2,86
02.05.16	24,00	-	99,14	89,33	9,81	64,62	41,81	22,81	7,00	5,00	2,07	9,30	-	-	9,48	-	9,48	-	64,62	-	0,60			2,67
03.05.16	24,00	-	100,90	88,97	11,93	64,37	42,21	22,16	7,00	5,00	2,02	11,20	-	-	11,42	-	11,42	-	64,27	-	0,72			2,74
04.05.16	24,00	-	101,52	90,30	11,22	63,19	46,91	16,28	7,00	5,00	1,50	10,83	-	-	11,03	-	11,03	-	63,53	-	0,69			2,19
05.05.16	24,00	-	102,14	89,62	12,52	64,76	64,52	0,24	7,00	5,00	0,07	11,72	-	-	11,96	-	11,96	-	64,93	-	0,76			0,84
06.05.16	24,00	-	79,68	67,29	12,39	63,93	63,56	0,37	7,00	5,00	0,07	11,65	-	-	11,89	-	11,89	-	64,29	-	0,75			0,82
Среднее	24,00	-	107,66	94,75	12,91	64,26	45,80	18,46	7,00	5,00	1,85	12,23	-	-	12,47	-	12,47	-	64,35	-	0,79	-	-	2,64
Итого	312,00		1399,56	1231,77	167,79						24,04	158,99	0,00	0,00	162,13	0,00	162,13	0,00			10,24	0,00	0,00	34,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	54996,58	48740,92	7831,91	-	7988,93	-	1731,53	-	-
	11.05.16 03:00	56488,78	50022,69	8033,01	-	8194,03	-	1768,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,5 °С = -1,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Ф.И.О. и подпись
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел по обслуживанию КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.

печать энергосбыта