Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,05

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	25,30	14,99	10,31	64,28	62,55	1,73	7,00	5,00	0,00	10,16	-	-	10,38	-	10,38	-	64,55	-	0,66			0,66
08.05.16	24,00	-	25,33	15,05	10,28	65,82	63,85	1,97	7,00	5,00	0,00	10,10	-	-	10,29	-	10,29	-	66,30	-	0,67			0,67
09.05.16	24,00	-	26,31	15,18	11,13	66,19	64,20	1,99	7,00	5,00	0,00	11,04	-	-	11,27	-	11,27	-	66,69	-	0,74			0,74
10.05.16	24,00	-	29,42	18,56	10,86	65,97	64,69	1,28	7,00	5,00	0,00	10,71	-	-	10,92	-	10,92	-	66,01	-	0,71			0,71
11.05.16	24,00	-	31,54	19,39	12,15	65,13	63,65	1,48	7,00	5,00	0,00	12,06	-	-	12,30	-	12,30	-	65,47	-	0,79			0,79
12.05.16	24,00	-	30,42	18,13	12,29	66,09	64,52	1,57	7,00	5,00	0,00	11,94	-	-	12,18	-	12,18	-	66,37	-	0,79			0,79
13.05.16	24,00	-	30,97	17,89	13,08	66,89	65,28	1,61	7,00	5,00	0,00	12,72	-	-	13,00	-	13,00	-	67,15	-	0,86			0,86
14.05.16	24,00	-	29,20	17,54	11,66	65,54	63,87	1,67	7,00	5,00	0,00	11,37	-	-	11,60	-	11,60	-	65,96	-	0,75			0,75
15.05.16	24,00	-	29,44	17,68	11,76	64,18	62,53	1,65	7,00	5,00	0,00	11,55	-	-	11,78	-	11,78	-	64,70	-	0,75			0,75
16.05.16	24,00	-	30,83	18,31	12,52	67,17	65,52	1,65	7,00	5,00	0,00	12,21	-	-	12,47	-	12,47	-	67,55	-	0,82			0,82
17.05.16	24,00	-	28,81	17,95	10,86	66,34	64,74	1,60	7,00	5,00	0,00	10,69	-	-	10,92	-	10,92	-	66,65	-	0,71			0,71
18.05.16	24,00	-	30,22	18,20	12,02	65,74	64,03	1,71	7,00	5,00	0,00	11,74	-	-	11,97	-	11,97	-	66,34	-	0,78			0,78
19.05.16	24,00	-	28,64	18,16	10,48	66,99	65,34	1,65	7,00	5,00	0,00	10,32	-	-	10,54	-	10,54	-	67,45	-	0,70			0,70
20.05.16	24,00	-	29,64	18,37	11,27	67,61	66,04	1,57	7,00	5,00	0,00	10,86	-	-	11,09	-	11,09	-	67,94	-	0,74			0,74
21.05.16	24,00	-	28,59	17,73	10,86	65,80	64,16	1,64	7,00	5,00	0,00	10,56	-	-	10,77	-	10,77	-	66,29	-	0,70			0,70
22.05.16	24,00	-	30,88	18,21	12,67	62,75	61,06	1,69	7,00	5,00	0,00	12,26	-	-	12,49	-	12,49	-	63,43	-	0,78			0,78
23.05.16	24,00	-	30,32	18,52	11,80	66,57	65,04	1,53	7,00	5,00	0,00	11,58	-	-	11,82	-	11,82	-	66,95	-	0,78			0,78
Среднее	24,00	-	29,17	17,64	11,53	65,83	64,18	1,65	7,00	5,00	-	11,29	-	-	11,52	-	11,52	-	66,22	-	0,75	-	-	0,75
Итого	408,00		495,86	299,86	196,00						0,00	191,87	0,00	0,00	195,79	0,00	195,79	0,00			12,72	0,00	0,00	12,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	56488,78	50022,69	8033,01	-	8194,03	-	1768,35	-	
	24.05.16 04:00	56877,76	50258,70	8182,40	-	8346,48	-	1778,84	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,05 °C = -2,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **195,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/ печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.