Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	123,16	105,59	17,57	64,68	45,66	19,02	7,00	5,00	2,37	16,74	-	-	16,90	-	16,90	-	46,11	-	0,77			3,14
25.04.16	24,00	-	122,49	107,23	15,26	64,46	45,74	18,72	7,00	5,00	2,31	14,81	-	-	14,96	-	14,96	-	46,11	-	0,69			2,99
26.04.16	24,00	-	122,76	107,87	14,89	65,25	46,40	18,85	7,00	5,00	2,34	14,24	-	-	14,40	-	14,40	-	46,67	-	0,67			3,01
27.04.16	24,00	-	122,84	107,79	15,05	64,28	46,10	18,18	7,00	5,00	2,27	14,25	-	-	14,40	-	14,40	-	46,55	-	0,66			2,93
28.04.16	24,00	-	123,23	108,11	15,12	64,15	46,26	17,89	7,00	5,00	2,25	14,11	-	-	14,26	-	14,26	-	46,80	-	0,66			2,91
29.04.16	24,00	-	122,97	109,68	13,29	64,22	46,44	17,78	7,00	5,00	2,21	12,75	-	-	12,86	-	12,86	-	46,70	-	0,60			2,81
30.04.16	24,00	-	123,08	108,67	14,41	63,65	46,19	17,46	7,00	5,00	2,17	13,95	-	-	14,08	-	14,08	-	46,61	-	0,65			2,82
01.05.16	24,00	-	116,96	104,72	12,24	64,15	46,21	17,94	7,00	5,00	2,13	11,44	-	-	11,55	-	11,55	-	46,50	-	0,54			2,67
02.05.16	24,00	-	107,89	95,56	12,33	64,69	46,08	18,61	7,00	5,00	2,03	11,84	-	-	11,95	-	11,95	-	46,23	-	0,55			2,58
03.05.16	24,00	-	107,71	93,24	14,47	64,34	46,61	17,73	7,00	5,00	1,94	13,87	-	-	14,03	-	14,03	-	46,71	-	0,65			2,58
04.05.16	24,00	-	109,08	95,53	13,55	63,25	50,97	12,28	7,00	5,00	1,36	13,07	-	-	13,22	-	13,22	-	51,40	-	0,67			2,04
05.05.16	24,00	-	108,04	96,34	11,70	64,68	64,49	0,19	7,00	5,00	0,07	10,98	-	-	11,20	-	11,20	-	64,22	-	0,71			0,78
06.05.16	24,00	-	77,61	66,41	11,20	64,05	63,63	0,42	7,00	5,00	0,06	10,78	-	-	10,97	-	10,97	-	64,02	-	0,69			0,75
Среднее	24,00	-	114,45	100,52	13,93	64,30	49,29	15,01	7,00	5,00	1,81	13,29	-	-	13,44	-	13,44	-	49,59	-	0,65	-	-	2,46
Итого	312,00		1487,82	1306,74	181,08						23,50	172,83	0,00	0,00	174,78	0,00	174,78	0,00			8,49	0,00	0,00	31,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	30685,71	27851,89	3051,61	-	3114,09	-	827,09	-	-
	11.05.16 10:00	32259,48	29209,68	3275,27	-	3340,36	-	860,96	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,5 °С = -1,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **174,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.