Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,05

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	18,41	10,78	7,63	48,45	44,87	3,58	7,00	5,00	0,00	13,35	-	-	13,50	-	13,50	-	47,87	-	0,64			0,64
08.05.16	24,00	-	18,74	10,72	8,02	49,55	44,88	4,67	7,00	5,00	0,00	12,81	-	-	12,95	-	12,95	-	49,07	-	0,63			0,63
09.05.16	24,00	-	18,98	10,13	8,85	50,61	45,33	5,28	7,00	5,00	0,00	13,48	-	-	13,64	-	13,64	-	49,87	-	0,67			0,67
10.05.16	24,00	-	28,75	19,83	8,92	62,31	61,40	0,91	7,00	5,00	0,00	9,68	-	-	9,86	-	9,86	-	59,27	-	0,57			0,58
11.05.16	24,00	-	33,68	23,23	10,45	65,17	63,82	1,35	7,00	5,00	0,06	9,99	-	-	10,18	-	10,18	-	65,37	-	0,65			0,72
12.05.16	24,00	-	32,33	22,02	10,31	65,82	64,33	1,49	7,00	5,00	0,06	9,78	-	-	9,97	-	9,97	-	66,01	-	0,65			0,71
13.05.16	24,00	-	31,46	21,81	9,65	66,83	65,32	1,51	7,00	5,00	0,07	9,17	-	-	9,36	-	9,36	-	67,05	-	0,61			0,68
14.05.16	24,00	-	32,03	21,04	10,99	65,65	64,07	1,58	7,00	5,00	0,06	10,58	-	-	10,79	-	10,79	-	65,88	-	0,70			0,76
15.05.16	24,00	-	32,66	21,36	11,30	64,55	62,87	1,68	7,00	5,00	0,05	11,06	-	-	11,28	-	11,28	-	65,12	-	0,72			0,77
16.05.16	24,00	-	33,17	22,11	11,06	67,48	65,93	1,55	7,00	5,00	0,07	10,59	-	-	10,82	-	10,82	-	67,73	-	0,71			0,78
17.05.16	24,00	-	32,77	21,60	11,17	66,87	65,29	1,58	7,00	5,00	0,06	10,78	-	-	11,00	-	11,00	-	67,04	-	0,72			0,78
18.05.16	24,00	-	32,55	22,07	10,48	65,98	64,47	1,51	7,00	5,00	0,06	9,98	-	-	10,19	-	10,19	-	66,31	-	0,66			0,72
19.05.16	24,00	-	31,66	21,88	9,78	67,51	65,95	1,56	7,00	5,00	0,05	9,58	-	-	9,79	-	9,79	-	67,79	-	0,65			0,70
20.05.16	24,00	-	31,87	22,00	9,87	68,01	66,55	1,46	7,00	5,00	0,06	9,45	-	-	9,65	-	9,65	-	68,04	-	0,64			0,70
21.05.16	24,00	-	32,87	21,33	11,54	66,08	64,60	1,48	7,00	5,00	0,06	11,09	-	-	11,30	-	11,30	-	66,24	-	0,73			0,79
22.05.16	24,00	-	33,72	21,87	11,85	63,43	61,80	1,63	7,00	5,00	0,06	11,38	-	-	11,60	-	11,60	-	64,11	-	0,73			0,79
23.05.16	24,00	-	33,86	22,23	11,63	67,27	65,75	1,52	7,00	5,00	0,06	11,29	-	-	11,51	-	11,51	-	67,41	-	0,76			0,82
Среднее	24,00	-	29,97	19,77	10,21	63,03	61,01	2,02	7,00	5,00	0,05	10,83	-	-	11,02	-	11,02	-	62,95	-	0,67	-	-	0,72
Итого	408,00		509,51	336,01	173,50						0,78	184,04	0,00	0,00	187,39	0,00	187,39	0,00			11,47	0,00	0,00	12,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 10:00	32259,48	29209,68	3275,27	-	3340,36	-	860,96	-	-
	24.05.16 10:00	32683,50	29493,83	3409,86	-	3477,68	-	870,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,05 °С = -2,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **187,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.