Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	123,49	104,21	19,28	64,60	45,90	18,70	7,00	5,00	2,03	18,10	-	-	18,42	-	18,42	-	64,75	-	1,17			3,20
25.04.16	24,00	-	123,07	104,21	18,86	64,41	45,99	18,42	7,00	5,00	1,99	17,75	-	-	18,10	-	18,10	-	64,51	-	1,14			3,14
26.04.16	24,00	-	121,96	104,10	17,86	65,16	46,74	18,42	7,00	5,00	2,00	16,61	-	-	16,91	-	16,91	-	64,99	-	1,08			3,08
27.04.16	24,00	-	123,01	104,26	18,75	64,25	46,39	17,86	7,00	5,00	1,93	17,71	-	-	18,03	-	18,03	-	64,32	-	1,14			3,07
28.04.16	24,00	-	123,23	104,15	19,08	64,14	46,37	17,77	7,00	5,00	1,93	17,81	-	-	18,13	-	18,13	-	64,34	-	1,15			3,08
29.04.16	24,00	-	120,41	104,45	15,96	64,16	46,38	17,78	7,00	5,00	1,94	14,77	-	-	15,06	-	15,06	-	64,06	-	0,95			2,89
30.04.16	24,00	-	122,84	104,47	18,37	63,64	46,10	17,54	7,00	5,00	1,90	17,19	-	-	17,52	-	17,52	-	63,88	-	1,10			3,00
01.05.16	24,00	-	115,53	98,90	16,63	64,11	46,04	18,07	7,00	5,00	1,89	15,04	-	-	15,32	-	15,32	-	64,23	-	0,97			2,86
02.05.16	24,00	-	106,56	91,19	15,37	64,68	45,86	18,82	7,00	5,00	1,82	13,81	-	-	14,08	-	14,08	-	64,86	-	0,90			2,71
03.05.16	24,00	-	108,52	90,95	17,57	64,26	45,98	18,28	7,00	5,00	1,77	15,95	-	-	16,25	-	16,25	-	64,16	-	1,02			2,79
04.05.16	24,00	-	108,66	92,95	15,71	63,26	50,62	12,64	7,00	5,00	1,23	14,76	-	-	15,04	-	15,04	-	63,62	-	0,94			2,17
05.05.16	24,00	-	108,46	93,74	14,72	64,61	64,50	0,11	7,00	5,00	0,00	15,60	-	-	15,88	-	15,88	-	64,58	-	1,01			1,01
06.05.16	24,00	-	74,82	62,68	12,14	62,58	62,94	-0,36	7,00	5,00	0,00	16,00	-	-	16,24	-	16,24	-	57,96	-	0,93			0,93
Среднее	24,00	-	113,89	96,94	16,95	64,14	49,22	14,93	7,00	5,00	1,57	16,24	-	-	16,54	-	16,54	-	63,87	-	1,04	-	-	2,61
Итого	312,00		1480,56	1260,26	220,30						20,43	211,10	0,00	0,00	214,98	0,00	214,98	0,00			13,49	0,00	0,00	33,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	25632,97	23124,65	4575,46	-	4680,20	-	728,97	-	
	11.05.16 04:00	27183,34	24430,37	4871,27	-	4980,72	-	763,02	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,5 °С = -1,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **214,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта