Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,05

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	16,58	13,01	3,57	34,05	48,73	-14,68	7,00	5,00	0,00	22,43	-	-	22,63	-	22,63	-	42,06	-	0,95			0,95
08.05.16	24,00	-	16,75	11,15	5,60	34,06	47,64	-13,58	7,00	5,00	0,00	20,25	-	-	20,39	-	20,39	-	40,88	-	0,83			0,83
09.05.16	24,00	-	17,04	13,54	3,50	34,57	49,98	-15,41	7,00	5,00	0,00	22,96	-	-	23,14	-	23,14	-	42,90	-	0,98			0,98
10.05.16	24,00	-	31,23	19,15	12,08	59,07	59,90	-0,83	7,00	5,00	0,00	19,38	-	-	19,69	-	19,69	-	55,92	-	1,09			1,09
11.05.16	24,00	-	35,71	20,46	15,25	65,05	63,60	1,45	7,00	5,00	0,00	15,69	-	-	15,99	-	15,99	-	65,55	-	1,03			1,03
12.05.16	24,00	-	35,24	19,31	15,93	65,59	64,18	1,41	7,00	5,00	0,00	16,24	-	-	16,53	-	16,53	-	65,91	-	1,07			1,07
13.05.16	24,00	-	34,87	19,12	15,75	66,67	65,22	1,45	7,00	5,00	0,00	16,01	-	-	16,34	-	16,34	-	66,99	-	1,08			1,08
14.05.16	24,00	-	34,70	18,52	16,18	65,26	63,89	1,37	7,00	5,00	0,00	16,57	-	-	16,90	-	16,90	-	65,49	-	1,08			1,08
15.05.16	24,00	-	35,60	18,78	16,82	64,38	62,66	1,72	7,00	5,00	0,00	17,36	-	-	17,70	-	17,70	-	64,99	-	1,13			1,13
16.05.16	24,00	-	33,77	19,44	14,33	67,17	65,70	1,47	7,00	5,00	0,00	14,64	-	-	14,96	-	14,96	-	67,54	-	0,99			0,99
17.05.16	24,00	-	34,42	18,97	15,45	66,74	65,14	1,60	7,00	5,00	0,00	15,80	-	-	16,11	-	16,11	-	67,25	-	1,06			1,06
18.05.16	24,00	-	34,37	19,32	15,05	66,03	64,37	1,66	7,00	5,00	0,00	15,29	-	-	15,59	-	15,59	-	66,74	-	1,02			1,02
19.05.16	24,00	-	35,17	19,15	16,02	67,32	65,70	1,62	7,00	5,00	0,00	16,46	-	-	16,77	-	16,77	-	67,80	-	1,12			1,12
20.05.16	24,00	-	33,68	19,31	14,37	67,50	66,17	1,33	7,00	5,00	0,00	14,61	-	-	14,94	-	14,94	-	67,70	-	0,99			0,99
21.05.16	24,00	-	32,51	18,78	13,73	65,41	64,06	1,35	7,00	5,00	0,00	13,96	-	-	14,22	-	14,22	-	65,71	-	0,92			0,92
22.05.16	24,00	-	36,03	19,21	16,82	62,83	61,36	1,47	7,00	5,00	0,00	17,15	-	-	17,46	-	17,46	-	63,34	-	1,09			1,09
23.05.16	24,00	-	33,45	19,53	13,92	66,76	65,34	1,42	7,00	5,00	0,00	14,22	-	-	14,51	-	14,51	-	67,15	-	0,96			0,96
Среднее	24,00	-	31,24	18,04	13,20	59,91	61,39	-1,48	7,00	5,00	-	17,00	-	-	17,29	-	17,29	-	61,41	-	1,02	-	-	1,02
Итого	408,00		531,12	306,75	224,37						0,00	289,02	0,00	0,00	293,87	0,00	293,87	0,00			17,37	0,00	0,00	17,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 04:00	27183,34	24430,37	4871,27	-	4980,72	-	763,02	-	-
	24.05.16 04:00	27633,48	24680,97	5075,19	-	5188,66	-	776,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,05 °C = -3,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **293,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП ЧТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016 «____» _____ г.