Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206105 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	90,88	79,77	11,11	63,74	40,45	23,29	7,00	5,00	1,94	9,81	-	-	9,99	-	9,99	-	63,80	-	0,63			2,57
25.04.16	24,00	-	90,18	80,09	10,09	63,54	40,47	23,07	7,00	5,00	1,93	8,82	-	-	8,99	-	8,99	-	63,47	-	0,56			2,49
26.04.16	24,00	-	91,24	80,76	10,48	64,36	41,29	23,07	7,00	5,00	1,95	9,21	-	-	9,36	-	9,36	-	64,37	-	0,59			2,54
27.04.16	24,00	-	90,76	80,61	10,15	63,41	41,04	22,37	7,00	5,00	1,89	8,86	-	-	9,01	-	9,01	-	63,36	-	0,56			2,45
28.04.16	24,00	-	90,13	81,10	9,03	63,28	41,30	21,98	7,00	5,00	1,87	7,73	-	-	7,88	-	7,88	-	63,35	-	0,49			2,36
29.04.16	24,00	-	91,56	81,14	10,42	63,34	41,22	22,12	7,00	5,00	1,88	9,12	-	-	9,29	-	9,29	-	63,13	-	0,58			2,46
30.04.16	24,00	-	91,35	81,17	10,18	62,82	41,09	21,73	7,00	5,00	1,85	8,85	-	-	9,02	-	9,02	-	63,00	-	0,56			2,40
01.05.16	24,00	-	85,88	77,21	8,67	63,19	41,08	22,11	7,00	5,00	1,78	7,45	-	-	7,58	-	7,58	-	63,16	-	0,47			2,25
02.05.16	24,00	-	80,93	71,33	9,60	63,72	40,93	22,79	7,00	5,00	1,69	8,54	-	-	8,71	-	8,71	-	63,81	-	0,55			2,24
03.05.16	24,00	-	80,32	71,66	8,66	63,33	41,49	21,84	7,00	5,00	1,63	7,62	-	-	7,76	-	7,76	-	63,20	-	0,48			2,11
04.05.16	24,00	-	82,89	72,75	10,14	62,40	41,41	20,99	7,00	5,00	1,59	9,01	-	-	9,16	-	9,16	-	62,82	-	0,57			2,16
05.05.16	24,00	-	81,89	73,39	8,50	63,76	42,39	21,37	7,00	5,00	1,64	7,32	-	-	7,44	-	7,44	-	63,83	-	0,47			2,11
06.05.16	24,00	-	62,14	53,81	8,33	62,37	49,26	13,11	7,00	5,00	0,75	7,56	-	-	7,69	-	7,69	-	62,84	-	0,48			1,23
Среднее	24,00	-	85,40	75,75	9,64	63,33	41,80	21,53	7,00	5,00	1,72	8,45	-	-	8,61	-	8,61	-	63,40	-	0,54	-	-	2,26
Итого	312,00		1110,15	984,79	125,36						22,38	109,90	0,00	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00			6,97	0,00	0,00	29,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.16 04:00	47105,12	41675,28	4897,84	-	5010,25	-	1428,00		-
	15.05.16 16:00	47953,33	42371,46	5036,31	-	5151,16	-	1449,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,5 °C = -0,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.