Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,05

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	21,13	12,23	8,90	59,19	58,16	1,03	7,00	5,00	0,04	8,49	-	-	8,63	-	8,63	-	59,12	-	0,50			0,54
08.05.16	24,00	-	22,00	12,21	9,79	60,14	59,00	1,14	7,00	5,00	0,04	9,21	-	-	9,35	-	9,35	-	60,25	-	0,56			0,60
09.05.16	24,00	-	22,04	12,37	9,67	60,62	59,49	1,13	7,00	5,00	0,05	9,09	-	-	9,26	-	9,26	-	60,69	-	0,55			0,60
10.05.16	24,00	-	24,73	15,74	8,99	61,33	60,39	0,94	7,00	5,00	0,05	8,46	-	-	8,61	-	8,61	-	61,45	-	0,52			0,57
11.05.16	24,00	-	25,01	16,44	8,57	60,30	59,50	0,80	7,00	5,00	0,05	7,98	-	-	8,11	-	8,11	-	60,31	-	0,48			0,53
12.05.16	24,00	-	24,57	15,51	9,06	61,12	60,30	0,82	7,00	5,00	0,05	8,54	-	-	8,70	-	8,70	-	60,95	-	0,52			0,57
13.05.16	24,00	-	23,68	15,40	8,28	61,69	60,82	0,87	7,00	5,00	0,05	7,75	-	-	7,89	-	7,89	-	61,56	-	0,48			0,52
14.05.16	24,00	-	24,51	14,83	9,68	61,13	60,24	0,89	7,00	5,00	0,05	9,13	-	-	9,30	-	9,30	-	61,09	-	0,56			0,61
15.05.16	24,00	-	24,83	15,07	9,76	60,03	59,09	0,94	7,00	5,00	0,05	9,15	-	-	9,30	-	9,30	-	60,15	-	0,55			0,60
16.05.16	24,00	-	25,93	15,60	10,33	62,63	61,66	0,97	7,00	5,00	0,05	9,81	-	-	9,99	-	9,99	-	62,69	-	0,61			0,66
17.05.16	24,00	-	23,87	15,37	8,50	61,77	60,89	0,88	7,00	5,00	0,05	8,00	-	-	8,12	-	8,12	-	61,65	-	0,50			0,54
18.05.16	24,00	-	25,84	15,64	10,20	61,13	60,31	0,82	7,00	5,00	0,05	9,66	-	-	9,83	-	9,83	-	61,00	-	0,59			0,64
19.05.16	24,00	-	24,72	15,59	9,13	62,20	61,32	0,88	7,00	5,00	0,05	8,57	-	-	8,73	-	8,73	-	62,11	-	0,54			0,58
20.05.16	24,00	-	24,50	15,65	8,85	63,11	62,28	0,83	7,00	5,00	0,05	8,36	-	-	8,50	-	8,50	-	62,93	-	0,53			0,57
21.05.16	24,00	-	24,03	15,25	8,78	61,34	60,50	0,84	7,00	5,00	0,05	8,24	-	-	8,39	-	8,39	-	61,22	-	0,51			0,55
22.05.16	24,00	-	25,81	15,68	10,13	58,12	57,38	0,74	7,00	5,00	0,04	9,56	-	-	9,70	-	9,70	-	58,07	-	0,56			0,60
23.05.16	24,00	-	24,99	15,95	9,04	61,99	61,12	0,87	7,00	5,00	0,05	8,48	-	-	8,66	-	8,66	-	61,92	-	0,53			0,58
Среднее	24,00	-	24,25	14,97	9,27	61,05	60,14	0,91	7,00	5,00	0,05	8,73	-	-	8,89	-	8,89	-	61,01	-	0,53	-	-	0,58
Итого	408,00		412,19	254,53	157,66						0,81	148,48	0,00	0,00	151,07	0,00	151,07	0,00			9,07	0,00	0,00	9,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.05.16 16:00	47953,33	42371,46	5036,31	-	5151,16	-	1449,56	-	-
	24.05.16 04:00	48165,90	42503,96	5111,85	-	5228,04	-	1454,61	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,05 °С = -1,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **151,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 июн 2016 г.