Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	108,16	95,46	12,70	63,53	44,76	18,77	7,00	5,00	1,80	12,51	-	-	12,75	-	12,75	-	63,85	-	0,80			2,60
25.04.16	24,00	-	106,96	95,92	11,04	63,32	44,98	18,34	7,00	5,00	1,77	10,92	-	-	11,14	-	11,14	-	63,52	-	0,69			2,46
26.04.16	24,00	-	108,33	96,80	11,53	64,13	45,85	18,28	7,00	5,00	1,77	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	64,22	-	0,74			2,51
27.04.16	24,00	-	108,26	96,61	11,65	63,21	45,44	17,77	7,00	5,00	1,71	11,72	-	-	11,94	-	11,94	-	63,47	-	0,75			2,45
28.04.16	24,00	-	107,83	97,19	10,64	63,06	45,62	17,44	7,00	5,00	1,70	10,64	-	-	10,82	-	10,82	-	63,27	-	0,67			2,37
29.04.16	24,00	-	108,37	97,22	11,15	63,11	45,42	17,69	7,00	5,00	1,72	11,20	-	-	11,41	-	11,41	-	63,14	-	0,71			2,43
30.04.16	24,00	-	109,15	97,24	11,91	62,58	45,21	17,37	7,00	5,00	1,68	11,95	-	-	12,16	-	12,16	-	62,83	-	0,75			2,44
01.05.16	24,00	-	101,07	92,64	8,43	62,94	45,26	17,68	7,00	5,00	1,64	8,48	-	-	8,63	-	8,63	-	63,14	-	0,53			2,17
02.05.16	24,00	-	93,89	85,48	8,41	63,41	45,00	18,41	7,00	5,00	1,57	8,49	-	-	8,66	-	8,66	-	63,43	-	0,54			2,11
03.05.16	24,00	-	94,87	85,87	9,00	63,05	45,36	17,69	7,00	5,00	1,51	9,14	-	-	9,29	-	9,29	-	63,03	-	0,58			2,09
04.05.16	24,00	-	97,66	87,23	10,43	62,12	45,15	16,97	7,00	5,00	1,47	10,60	-	-	10,79	-	10,79	-	62,68	-	0,67			2,13
05.05.16	24,00	-	98,43	87,98	10,45	63,50	46,43	17,07	7,00	5,00	1,50	10,50	-	-	10,71	-	10,71	-	63,61	-	0,67			2,17
06.05.16	24,00	-	73,61	64,70	8,91	62,03	51,46	10,57	7,00	5,00	0,67	9,09	-	-	9,27	-	9,27	-	62,87	-	0,57			1,24
Среднее	24,00	-	101,28	90,80	10,48	63,08	45,84	17,23	7,00	5,00	1,58	10,52	-	-	10,72	-	10,72	-	63,31	-	0,67	-	-	2,24
Итого	312,00		1316,59	1180,34	136,25						20,49	136,76	0,00	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00			8,67	0,00	0,00	29,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	25118,33	22334,87	2638,38	-	2699,41	-	107,83	-	-
	11.05.16 10:00	26540,78	23572,80	2824,15	-	2888,56	-	139,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,5 °C = -1,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.