Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 12,05

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	26,14	14,42	11,72	58,29	57,42	0,87	7,00	5,00	0,00	11,95	-	-	12,14	-	12,14	-	58,51	-	0,70			0,70
08.05.16	24,00	-	25,85	14,54	11,31	59,22	58,05	1,17	7,00	5,00	0,00	11,44	-	-	11,64	-	11,64	-	59,81	-	0,68			0,68
09.05.16	24,00	-	27,02	14,67	12,35	59,65	58,76	0,89	7,00	5,00	0,00	12,55	-	-	12,75	-	12,75	-	59,85	-	0,75			0,75
10.05.16	24,00	-	29,43	18,63	10,80	60,50	59,53	0,97	7,00	5,00	0,00	10,85	-	-	11,04	-	11,04	-	61,18	-	0,67			0,67
11.05.16	24,00	-	31,62	19,46	12,16	59,51	58,84	0,67	7,00	5,00	0,00	12,43	-	-	12,65	-	12,65	-	59,73	-	0,74			0,74
12.05.16	24,00	-	28,06	18,43	9,63	60,04	59,44	0,60	7,00	5,00	0,00	9,83	-	-	9,99	-	9,99	-	59,98	-	0,59			0,59
13.05.16	24,00	-	29,31	18,22	11,09	60,76	59,99	0,77	7,00	5,00	0,00	11,29	-	-	11,51	-	11,51	-	60,96	-	0,69			0,69
14.05.16	24,00	-	28,86	17,55	11,31	60,14	59,38	0,76	7,00	5,00	0,00	11,46	-	-	11,67	-	11,67	-	60,33	-	0,69			0,69
15.05.16	24,00	-	30,26	17,77	12,49	59,20	58,44	0,76	7,00	5,00	0,00	12,72	-	-	12,94	-	12,94	-	59,43	-	0,76			0,76
16.05.16	24,00	-	31,25	18,39	12,86	61,56	60,77	0,79	7,00	5,00	0,00	13,13	-	-	13,36	-	13,36	-	61,77	-	0,81			0,81
17.05.16	24,00	-	30,04	18,11	11,93	60,90	60,16	0,74	7,00	5,00	0,00	12,11	-	-	12,33	-	12,33	-	61,08	-	0,74			0,74
18.05.16	24,00	-	30,80	18,45	12,35	60,16	59,56	0,60	7,00	5,00	0,00	12,55	-	-	12,76	-	12,76	-	60,16	-	0,75			0,75
19.05.16	24,00	-	30,12	18,34	11,78	61,40	60,48	0,92	7,00	5,00	0,00	12,11	-	-	12,29	-	12,29	-	61,83	-	0,75			0,75
20.05.16	24,00	-	29,97	18,49	11,48	62,17	61,45	0,72	7,00	5,00	0,00	11,69	-	-	11,93	-	11,93	-	62,26	-	0,73			0,73
21.05.16	24,00	-	29,38	17,99	11,39	60,41	59,76	0,65	7,00	5,00	0,00	11,62	-	-	11,82	-	11,82	-	60,45	-	0,70			0,70
22.05.16	24,00	-	30,26	18,49	11,77	57,44	56,74	0,70	7,00	5,00	0,00	11,91	-	-	12,12	-	12,12	-	57,74	-	0,69			0,69
23.05.16	24,00	-	30,44	18,83	11,61	61,05	60,29	0,76	7,00	5,00	0,00	11,83	-	-	12,05	-	12,05	-	61,27	-	0,73			0,73
Среднее	24,00	-	29,34	17,69	11,65	60,14	59,36	0,78	7,00	5,00	-	11,85	-	-	12,06	-	12,06	-	60,37	-	0,72	-	-	0,72
Итого	408,00		498,81	300,78	198,03						0,00	201,47	0,00	0,00	204,99	0,00	204,99	0,00			12,16	0,00	0,00	12,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 10:00	26540,78	23572,80	2824,15	-	2888,56	-	139,71	-	-
	24.05.16 04:00	26923,82	23806,36	2976,35	-	3043,46	-	148,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,05 °C = -2,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **204,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
Печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.