Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	54,96	44,43	10,53	61,53	39,72	21,81	7,00	5,00	0,97	10,50	-	-	10,67	-	10,67	-	61,92	-	0,65			1,62
25.04.16	24,00	-	52,35	44,63	7,72	61,25	39,83	21,42	7,00	5,00	0,96	7,69	-	-	7,83	-	7,83	-	61,39	-	0,47			1,43
26.04.16	24,00	-	54,22	44,98	9,24	62,03	40,76	21,27	7,00	5,00	0,96	9,20	-	-	9,37	-	9,37	-	61,90	-	0,57			1,53
27.04.16	24,00	-	54,77	44,95	9,82	61,21	40,56	20,65	7,00	5,00	0,93	9,85	-	-	10,04	-	10,04	-	61,27	-	0,60			1,53
28.04.16	24,00	-	54,08	45,11	8,97	61,09	40,82	20,27	7,00	5,00	0,92	8,92	-	-	9,06	-	9,06	-	61,26	-	0,55			1,46
29.04.16	24,00	-	54,79	45,21	9,58	61,13	40,72	20,41	7,00	5,00	0,92	9,63	-	-	9,79	-	9,79	-	61,13	-	0,59			1,51
30.04.16	24,00	-	53,95	45,20	8,75	60,57	40,63	19,94	7,00	5,00	0,90	8,81	-	-	8,94	-	8,94	-	60,37	-	0,53			1,43
01.05.16	24,00	-	49,21	43,05	6,16	60,77	40,42	20,35	7,00	5,00	0,88	6,14	-	-	6,25	-	6,25	-	60,82	-	0,37			1,25
02.05.16	24,00	-	47,67	39,77	7,90	61,14	40,03	21,11	7,00	5,00	0,84	7,95	-	-	8,09	-	8,09	-	61,11	-	0,49			1,32
03.05.16	24,00	-	46,49	39,97	6,52	60,76	40,64	20,12	7,00	5,00	0,80	6,57	-	-	6,69	-	6,69	-	60,62	-	0,40			1,20
04.05.16	24,00	-	47,70	40,63	7,07	59,98	40,54	19,44	7,00	5,00	0,79	7,16	-	-	7,29	-	7,29	-	60,43	-	0,43			1,22
05.05.16	24,00	-	48,24	41,01	7,23	61,26	41,35	19,91	7,00	5,00	0,81	7,34	-	-	7,45	-	7,45	-	61,17	-	0,45			1,26
06.05.16	24,00	-	36,72	30,00	6,72	59,09	46,66	12,43	7,00	5,00	0,38	6,77	-	-	6,87	-	6,87	-	58,28	-	0,39			0,78
Среднее	24,00	-	50,40	42,23	8,17	60,91	40,98	19,93	7,00	5,00	0,85	8,19	-	-	8,33	-	8,33	-	60,90	-	0,50	-	-	1,35
Итого	312,00		655,15	548,94	106,21						11,05	106,53	0,00	0,00	108,34	0,00	108,34	0,00			6,49	0,00	0,00	17,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,5 °С = -0,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта