Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 256012 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 07.05.16 | 24,00 | - | 14,59 | 6,88 | 7,71 | 52,79 | 50,39 | 2,40 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,72 | - | - | 7,83 | - | 7,83 | - | 53,45 | - | 0,41 | | | 0,43 |
| 08.05.16 | 24,00 | - | 13,58 | 6,95 | 6,63 | 52,69 | 50,26 | 2,43 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,72 | - | - | 6,78 | - | 6,78 | - | 53,47 | - | 0,36 | | | 0,37 |
| 09.05.16 | 24,00 | - | 16,54 | 6,99 | 9,55 | 54,71 | 52,12 | 2,59 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 9,61 | - | - | 9,73 | - | 9,73 | - | 55,24 | - | 0,53 | | | 0,54 |
| 10.05.16 | 24,00 | - | 15,59 | 8,74 | 6,85 | 54,89 | 52,76 | 2,13 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,77 | - | - | 6,85 | - | 6,85 | - | 55,79 | - | 0,38 | | | 0,40 |
| 11.05.16 | 24,00 | - | 17,75 | 9,12 | 8,63 | 54,57 | 52,82 | 1,75 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 8,55 | - | - | 8,69 | - | 8,69 | - | 54,89 | - | 0,47 | | | 0,49 |
| 12.05.16 | 24,00 | - | 17,44 | 8,59 | 8,85 | 54,92 | 52,75 | 2,17 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 8,79 | - | - | 8,90 | - | 8,90 | - | 55,53 | - | 0,49 | | | 0,51 |
| 13.05.16 | 24,00 | - | 16,24 | 8,58 | 7,66 | 55,13 | 53,00 | 2,13 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,66 | - | - | 7,75 | - | 7,75 | - | 55,80 | - | 0,43 | | | 0,44 |
| 14.05.16 | 24,00 | - | 17,36 | 8,82 | 8,54 | 54,77 | 52,85 | 1,92 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 8,51 | - | - | 8,61 | - | 8,61 | - | 55,26 | - | 0,47 | | | 0,49 |
| 15.05.16 | 24,00 | - | 19,78 | 9,14 | 10,64 | 54,67 | 52,60 | 2,07 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 10,58 | - | - | 10,73 | - | 10,73 | - | 55,27 | - | 0,59 | | | 0,60 |
| 16.05.16 | 24,00 | - | 15,97 | 9,45 | 6,52 | 55,51 | 53,85 | 1,66 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,44 | - | - | 6,51 | - | 6,51 | - | 55,88 | - | 0,36 | | | 0,38 |
| 17.05.16 | 24,00 | - | 18,13 | 9,27 | 8,86 | 55,89 | 53,90 | 1,99 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 8,82 | - | - | 8,92 | - | 8,92 | - | 56,44 | - | 0,50 | | | 0,52 |
| 18.05.16 | 24,00 | - | 17,37 | 9,48 | 7,89 | 54,83 | 53,43 | 1,40 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,78 | - | - | 7,88 | - | 7,88 | - | 54,85 | - | 0,43 | | | 0,45 |
| 19.05.16 | 24,00 | - | 17,30 | 9,36 | 7,94 | 55,85 | 54,03 | 1,82 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,82 | - | - | 7,92 | - | 7,92 | - | 56,34 | - | 0,44 | | | 0,46 |
| 20.05.16 | 24,00 | - | 17,07 | 9,39 | 7,68 | 56,58 | 54,73 | 1,85 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,59 | - | - | 7,66 | - | 7,66 | - | 57,11 | - | 0,43 | | | 0,45 |
| 21.05.16 | 24,00 | - | 19,31 | 9,12 | 10,19 | 55,84 | 53,75 | 2,09 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,12 | - | - | 10,27 | - | 10,27 | - | 56,41 | - | 0,57 | | | 0,59 |
| 22.05.16 | 24,00 | - | 19,54 | 9,45 | 10,09 | 53,10 | 51,45 | 1,65 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 10,06 | - | - | 10,18 | - | 10,18 | - | 53,47 | - | 0,54 | | | 0,55 |
| 23.05.16 | 24,00 | | 18,64 | 9,32 | 9,32 | 55,17 | 53,31 | 1,86 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 9,26 | - | - | 9,37 | - | 9,37 | - | 55,66 | - | 0,51 | - | - | 0,53 |
| Среднее | 24,00 | - | 17,19 | 8,74 | 8,44 | 54,82 | 52,82 | 1,99 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 8,40 | - | - | 8,50 | - | 8,50 | - | 55,34 | - | 0,47 | - | - | 0,48 |
| Итого | 408,00 | | 292,20 | 148,65 | 143,55 | | | | | | 0,28 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 144,58 | 0,00 | 144,58 | 0,00 | | | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 8,18 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.02.15 16:00 | 18744,40 | 17969,15 | 805,00 | - | 822,94 | - | 165,63 | - | - |
| | 24.02.15 16:00 | 18744,40 | 17969,15 | 805,00 | - | 822,94 | - | 165,63 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,05 °С = -1,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Печать энергосбыта
«____» 01 ИЮН 2016 г.